

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20
TEL: 096-388-1222 FAX: 096-388-7511



報告書番号	W-2101910	発行日	令和3年 7月14日				
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様						
住所	上益城郡甲佐町有安701						
採水場所	甲佐町総合保健福祉センター給湯室給水栓						
施設名	第1配水池系						
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 永山				
採取年月日	令和3年 7月 9日	採取時刻	11:14	気温	28.5℃	水温	23.0℃
受付年月日	令和3年 7月 9日	天候 [前日]	曇り	天候 [当日]	曇り		

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準			
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下			
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと			
塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下			
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下			
pH値	—	7.1 (25℃)	5.8以上8.6以下			
味	—	異常なし	異常でないこと			
臭気	—	異常なし	異常でないこと			
色度	度	0.5 未満	5度以下			
濁度	度	0.1 未満	2度以下			
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.3	—			
		-以下余白-				
検査期日	令和3年 7月 9日～令和3年 7月14日		検査責任者	春日 博之		

判定 貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合

備考

水質試験結果書

水道法第20条登録機関登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本県東区御領5丁目10-20
TEL: 096-388-1222 FAX: 096-388-7511



報告書番号	W-2101912		発行日	令和3年 7月14日			
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様						
住所	上益城郡甲佐町有安701						
採水場所	六谷地内水質検査用給水栓						
施設名	六谷配水池系						
試料名	飲料水 (浄水)		採取者	株式会社 三計テクノス 永山			
採取年月日	令和3年 7月 9日	採取時刻	10:36	気温	27.7℃	水温	26.5℃
受付年月日	令和3年 7月 9日	天候 [前日]	曇り	天候 [当日]	曇り		

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準			
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下			
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと			
塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下			
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3	3mg/L以下			
pH値	—	7.2 (25℃)	5.8以上8.6以下			
味	—	異常なし	異常でないこと			
臭気	—	異常なし	異常でないこと			
色度	度	0.5 未満	5度以下			
濁度	度	0.1 未満	2度以下			
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2	—			
		-以下余白-				
検査期日	令和3年 7月 9日～令和3年 7月14日		検査責任者	春日 博之		
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合					
備考						

水質試験結果書

水道法第20条登録機関登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2101913	発行日	令和3年 7月14日				
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様						
住所	上益城郡甲佐町有安701						
採水場所	芝原消防小屋横散水栓						
施設名	第3配水池系						
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 永山				
採取年月日	令和3年 7月 9日	採取時刻	10:09	気温	27.4℃	水温	23.8℃
受付年月日	令和3年 7月 9日	天候 [前日]	曇り	天候 [当日]	曇り		

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準		
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下		
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと		
塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下		
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下		
pH値	—	7.0 (25℃)	5.8以上8.6以下		
味	—	異常なし	異常でないこと		
臭気	—	異常なし	異常でないこと		
色度	度	0.5 未満	5度以下		
濁度	度	0.1 未満	2度以下		
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.3	—		
		-以下余白-			
検査期日	令和3年 7月 9日～令和3年 7月14日		検査責任者	春日 博之	
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合				
備考					

水質試験結果書

水道法第20条登録機関登録番号第153号
 建築物飲料水水質検査業登録熊本県6水第1号

株式会社三計テクノス

代表取締役 川崎 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20
 TEL: 096-388-1222 FAX: 096-388-7511



報告書番号	W-2101914	発行日	令和3年 7月14日		
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様				
住所	上益城郡甲佐町有安701				
採水場所	小鹿集会所				
施設名	小鹿・入江配水池系				
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 永山		
採取年月日	令和3年 7月 9日	採取時刻	10:57	気温	28.8℃
				水温	25.3℃
受付年月日	令和3年 7月 9日	天候 [前日]	曇り	天候 [当日]	曇り

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準	
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと	
塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下	
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下	
pH値	—	7.3 (25℃)	5.8以上8.6以下	
味	—	異常なし	異常でないこと	
臭気	—	異常なし	異常でないこと	
色度	度	0.5 未満	5度以下	
濁度	度	0.1 未満	2度以下	
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.1	—	
		-以下余白-		
検査期日	令和3年 7月 9日～令和3年 7月14日		検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合			
備考				

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2101915	発行日	令和3年 7月14日		
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様				
住所	上益城郡甲佐町有安701				
採水場所	府領公民館				
施設名	世持配水池系				
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 永山		
採取年月日	令和3年 7月 9日	採取時刻	9:54	気温	27.0℃
				水温	24.0℃
受付年月日	令和3年 7月 9日	天候 [前日]	曇り	天候 [当日]	曇り

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準	
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと	
塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下	
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下	
pH値	—	7.4 (25℃)	5.8以上8.6以下	
味	—	異常なし	異常でないこと	
臭気	—	異常なし	異常でないこと	
色度	度	0.5 未満	5度以下	
濁度	度	0.1 未満	2度以下	
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2	—	
		-以下余白-		
検査期日	令和3年 7月 9日～令和3年 7月14日		検査責任者	春日 博之

判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
備考			