

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2103748	発行日	令和3年10月13日				
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様						
住所	上益城郡甲佐町有安701						
採水場所	府領公民館						
施設名	世持配水池系						
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 永山				
採取年月日	令和3年10月 8日	採取時刻	10:27	気温	28.5℃	水温	26.0℃
受付年月日	令和3年10月 8日	天候 [ 前日 ]	晴れ	天候 [ 当日 ]	曇り		

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準		
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下		
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと		
塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下		
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下		
pH値	—	7.5 (26℃)	5.8以上8.6以下		
味	—	異常なし	異常でないこと		
臭気	—	異常なし	異常でないこと		
色度	度	0.5 未満	5度以下		
濁度	度	0.1 未満	2度以下		
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2	—		
		-以下余白-			
検査期日	令和3年10月 8日～令和3年10月13日		検査責任者	春日 博之	
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合				
備考					

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20  
TEL: 096-388-1222 FAX: 096-388-7511



報告書番号	W-2103747	発行日	令和3年10月13日				
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様						
住所	上益城郡甲佐町有安701						
採水場所	小鹿集会所						
施設名	小鹿・入江配水池系						
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 永山				
採取年月日	令和3年10月8日	採取時刻	11:11	気温	28.6℃	水温	25.2℃
受付年月日	令和3年10月8日	天候[前日]	晴れ	天候[当日]	曇り		

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準		
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下		
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと		
塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下		
pH値	—	7.4 (26℃)	5.8以上8.6以下		
味	—	異常なし	異常でないこと		
臭気	—	異常なし	異常でないこと		
色度	度	0.5 未満	5度以下		
濁度	度	0.1 未満	2度以下		
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.1	—		
		-以下余白-			
検査期日	令和3年10月8日～令和3年10月13日		検査責任者	春日 博之	

判定 貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合

備考

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
 建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20  
 TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2103746	発行日	令和3年10月13日		
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様				
住所	上益城郡甲佐町有安701				
採水場所	芝原消防小屋横散水栓				
施設名	第3配水池系				
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 永山		
採取年月日	令和3年10月8日	採取時刻	10:08	気温	28.4℃
				水温	26.0℃
受付年月日	令和3年10月8日	天候[前日]	晴れ	天候[当日]	曇り

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準	
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと	
塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	3mg/L以下	
pH値	—	6.9 (26℃)	5.8以上8.6以下	
味	—	異常なし	異常でないこと	
臭気	—	異常なし	異常でないこと	
色度	度	0.5	5度以下	
濁度	度	0.2	2度以下	
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.3	—	
		-以下余白-		
検査期日	令和3年10月8日～令和3年10月13日		検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合			
備考				

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20  
TEL: 096-388-1222 FAX: 096-388-7511



報告書番号	W-2103745	発行日	令和3年10月13日				
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様						
住所	上益城郡甲佐町有安701						
採水場所	六谷地内水質検査用給水栓						
施設名	六谷配水池系						
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 永山				
採取年月日	令和3年10月 8日	採取時刻	11:28	気温	26.8℃	水温	26.3℃
受付年月日	令和3年10月 8日	天候 [ 前日 ]	晴れ	天候 [ 当日 ]	曇り		

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準		
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下		
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと		
塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下		
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3	3mg/L以下		
pH値	—	7.1 (26℃)	5.8以上8.6以下		
味	—	異常なし	異常でないこと		
臭気	—	異常なし	異常でないこと		
色度	度	0.5 未満	5度以下		
濁度	度	0.1 未満	2度以下		
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2	—		
		-以下余白-			
検査期日	令和3年10月 8日～令和3年10月13日		検査責任者	春日 博之	
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合				
備考					

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20  
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2103744	発行日	令和3年10月13日				
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様						
住所	上益城郡甲佐町有安701						
採水場所	船津公民館散水栓						
施設名	第2配水池系						
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 永山				
採取年月日	令和3年10月8日	採取時刻	10:42	気温	28.3℃	水温	23.0℃
受付年月日	令和3年10月8日	天候[前日]	晴れ	天候[当日]	曇り		

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準		
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下		
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと		
塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下		
pH値	—	7.5 (25℃)	5.8以上8.6以下		
味	—	異常なし	異常でないこと		
臭気	—	異常なし	異常でないこと		
色度	度	0.5 未満	5度以下		
濁度	度	0.1 未満	2度以下		
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2	—		
		-以下余白-			
検査期日	令和3年10月8日～令和3年10月13日		検査責任者	春日 博之	

判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合				
備考					

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20  
TEL: 096-388-1222 FAX: 096-388-7511



報告書番号	W-2103743	発行日	令和3年10月13日				
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様						
住所	上益城郡甲佐町有安701						
採水場所	甲佐町総合保健福祉センター給湯室給水栓						
施設名	第1配水池系						
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 永山				
採取年月日	令和3年10月8日	採取時刻	10:58	気温	29.0℃	水温	24.8℃
受付年月日	令和3年10月8日	天候[前日]	晴れ	天候[当日]	曇り		

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
pH値	—	7.1 (25℃)	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.3	—
		-以下余白-	

検査期日	令和3年10月8日～令和3年10月13日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
備考			