

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL: 096-388-1222 FAX: 096-388-7511

|       |                          |        |                |        |       |    |       |
|-------|--------------------------|--------|----------------|--------|-------|----|-------|
| 報告書番号 | W-2301444                | 発行日    | 令和5年 6月20日     |        |       |    |       |
| 依頼者   | 甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様 |        |                |        |       |    |       |
| 住所    | 上益城郡甲佐町有安701             |        |                |        |       |    |       |
| 採水場所  | 甲佐町総合保健福祉センター給湯室給水栓      |        |                |        |       |    |       |
| 施設名   | 第1配水池系                   |        |                |        |       |    |       |
| 試料名   | 飲料水(浄水)                  | 採取者    | 株式会社 三計テクノス 永山 |        |       |    |       |
| 採取年月日 | 令和5年 6月 9日               | 採取時刻   | 9:38           | 気温     | 21.9℃ | 水温 | 21.2℃ |
| 受付年月日 | 令和5年 6月 9日               | 天候[前日] | 雨              | 天候[当日] | 晴れ    |    |       |

| 検査項目              | 単位                      | 検査結果      | 水道法水質基準    |       |  |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|------------|-------|--|--|
| 一般細菌              | 個/mL                    | 0         | 100個/mL以下  |       |  |  |
| 大腸菌               | —                       | 検出されない    | 検出されないこと   |       |  |  |
| 塩化物イオン            | mg/L                    | 20 未満     | 200mg/L以下  |       |  |  |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L                    | 0.3 未満    | 3mg/L以下    |       |  |  |
| pH値               | —                       | 7.1 (26℃) | 5.8以上8.6以下 |       |  |  |
| 味                 | —                       | 異常なし      | 異常でないこと    |       |  |  |
| 臭気                | —                       | 異常なし      | 異常でないこと    |       |  |  |
| 色度                | 度                       | 0.5 未満    | 5度以下       |       |  |  |
| 濁度                | 度                       | 0.1 未満    | 2度以下       |       |  |  |
| 参考値 遊離残留塩素        | mg/L                    | 0.2       | —          |       |  |  |
|                   |                         | -以下余白-    |            |       |  |  |
|                   |                         |           |            |       |  |  |
|                   |                         |           |            |       |  |  |
|                   |                         |           |            |       |  |  |
|                   |                         |           |            |       |  |  |
|                   |                         |           |            |       |  |  |
| 検査期日              | 令和5年 6月 9日～令和5年 6月20日   |           | 検査責任者      | 春日 博之 |  |  |
| 判定                | 貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合 |           |            |       |  |  |
| 備考                |                         |           |            |       |  |  |

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20  
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



|       |                          |           |            |                |       |    |       |
|-------|--------------------------|-----------|------------|----------------|-------|----|-------|
| 報告書番号 | W-2301443                | 発行日       | 令和5年 6月20日 |                |       |    |       |
| 依頼者   | 甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様 |           |            |                |       |    |       |
| 住所    | 上益城郡甲佐町有安701             |           |            |                |       |    |       |
| 採水場所  | 船津公民館散水栓                 |           |            |                |       |    |       |
| 施設名   | 第2配水池系                   |           |            |                |       |    |       |
| 試料名   | 飲料水 (浄水)                 |           | 採取者        | 株式会社 三計テクノス 永山 |       |    |       |
| 採取年月日 | 令和5年 6月 9日               | 採取時刻      | 9:25       | 気温             | 21.4℃ | 水温 | 21.3℃ |
| 受付年月日 | 令和5年 6月 9日               | 天候 [ 前日 ] | 雨          | 天候 [ 当日 ]      | 晴れ    |    |       |

| 検査項目                 | 単位   | 検査結果      | 水道法水質基準    |
|----------------------|------|-----------|------------|
| 一般細菌                 | 個/mL | 0         | 100個/mL以下  |
| 大腸菌                  | —    | 検出されない    | 検出されないこと   |
| 塩化物イオン               | mg/L | 20 未満     | 200mg/L以下  |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | mg/L | 0.3 未満    | 3mg/L以下    |
| pH値                  | —    | 7.5 (26℃) | 5.8以上8.6以下 |
| 味                    | —    | 異常なし      | 異常でないこと    |
| 臭気                   | —    | 異常なし      | 異常でないこと    |
| 色度                   | 度    | 0.5 未満    | 5度以下       |
| 濁度                   | 度    | 0.1 未満    | 2度以下       |
| 参考値 遊離残留塩素           | mg/L | 0.15      | —          |
|                      |      | -以下余白-    |            |
|                      |      |           |            |
|                      |      |           |            |
|                      |      |           |            |
|                      |      |           |            |
|                      |      |           |            |

|      |                         |       |       |
|------|-------------------------|-------|-------|
| 検査期日 | 令和5年 6月 9日～令和5年 6月20日   | 検査責任者 | 春日 博之 |
| 判定   | 貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合 |       |       |
| 備考   |                         |       |       |

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
 建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号  
 株式会社 三計テクノス  
 代表取締役 石炭 行信  
 〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20  
 TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

|       |                          |         |                |         |       |
|-------|--------------------------|---------|----------------|---------|-------|
| 報告書番号 | W-2301446                | 発行日     | 令和5年 6月20日     |         |       |
| 依頼者   | 甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様 |         |                |         |       |
| 住所    | 上益城郡甲佐町有安701             |         |                |         |       |
| 採水場所  | 芝原消防小屋横散水栓               |         |                |         |       |
| 施設名   | 第3配水池系                   |         |                |         |       |
| 試料名   | 飲料水 (浄水)                 | 採取者     | 株式会社 三計テクノス 永山 |         |       |
| 採取年月日 | 令和5年 6月 9日               | 採取時刻    | 8:48           | 気温      | 20.5℃ |
|       |                          |         |                | 水温      | 22.0℃ |
| 受付年月日 | 令和5年 6月 9日               | 天候 [前日] | 雨              | 天候 [当日] | 晴れ    |

| 検査項目                 | 単位   | 検査結果      | 水道法水質基準    |
|----------------------|------|-----------|------------|
| 一般細菌                 | 個/mL | 0         | 100個/mL以下  |
| 大腸菌                  | —    | 検出されない    | 検出されないこと   |
| 塩化物イオン               | mg/L | 20 未満     | 200mg/L以下  |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | mg/L | 0.3 未満    | 3mg/L以下    |
| pH値                  | —    | 7.1 (26℃) | 5.8以上8.6以下 |
| 味                    | —    | 異常なし      | 異常でないこと    |
| 臭気                   | —    | 異常なし      | 異常でないこと    |
| 色度                   | 度    | 0.5 未満    | 5度以下       |
| 濁度                   | 度    | 0.1 未満    | 2度以下       |
| 参考値 遊離残留塩素           | mg/L | 0.2       | —          |
|                      |      | -以下余白-    |            |
|                      |      |           |            |
|                      |      |           |            |
|                      |      |           |            |
|                      |      |           |            |
|                      |      |           |            |
|                      |      |           |            |

|      |                       |       |       |
|------|-----------------------|-------|-------|
| 検査期日 | 令和5年 6月 9日～令和5年 6月20日 | 検査責任者 | 春日 博之 |
|------|-----------------------|-------|-------|

|    |                         |
|----|-------------------------|
| 判定 | 貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合 |
|----|-------------------------|

|    |  |
|----|--|
| 備考 |  |
|----|--|

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL: 096-388-1222 FAX: 096-388-7511

|       |                          |         |                |         |       |    |       |
|-------|--------------------------|---------|----------------|---------|-------|----|-------|
| 報告書番号 | W-2301447                | 発行日     | 令和5年 6月20日     |         |       |    |       |
| 依頼者   | 甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様 |         |                |         |       |    |       |
| 住所    | 上益城郡甲佐町有安701             |         |                |         |       |    |       |
| 採水場所  | 小鹿集会所散水栓                 |         |                |         |       |    |       |
| 施設名   | 小鹿・入江配水池系                |         |                |         |       |    |       |
| 試料名   | 飲料水 (浄水)                 | 採取者     | 株式会社 三計テクノス 永山 |         |       |    |       |
| 採取年月日 | 令和5年 6月 9日               | 採取時刻    | 10:03          | 気温      | 22.2℃ | 水温 | 21.2℃ |
| 受付年月日 | 令和5年 6月 9日               | 天候 [前日] | 雨              | 天候 [当日] | 晴れ    |    |       |

| 検査項目                 | 単位                      | 検査結果      | 水道法水質基準    |       |  |
|----------------------|-------------------------|-----------|------------|-------|--|
| 一般細菌                 | 個/mL                    | 0         | 100個/mL以下  |       |  |
| 大腸菌                  | —                       | 検出されない    | 検出されないこと   |       |  |
| 塩化物イオン               | mg/L                    | 20 未満     | 200mg/L以下  |       |  |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | mg/L                    | 0.3 未満    | 3mg/L以下    |       |  |
| pH値                  | —                       | 7.4 (26℃) | 5.8以上8.6以下 |       |  |
| 味                    | —                       | 異常なし      | 異常でないこと    |       |  |
| 臭気                   | —                       | 異常なし      | 異常でないこと    |       |  |
| 色度                   | 度                       | 0.5 未満    | 5度以下       |       |  |
| 濁度                   | 度                       | 0.1 未満    | 2度以下       |       |  |
| 参考値 遊離残留塩素           | mg/L                    | 0.1       | —          |       |  |
|                      |                         | -以下余白-    |            |       |  |
|                      |                         |           |            |       |  |
|                      |                         |           |            |       |  |
|                      |                         |           |            |       |  |
|                      |                         |           |            |       |  |
|                      |                         |           |            |       |  |
| 検査期日                 | 令和5年 6月 9日～令和5年 6月20日   |           | 検査責任者      | 春日 博之 |  |
| 判定                   | 貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合 |           |            |       |  |
| 備考                   |                         |           |            |       |  |

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20  
TEL: 096-388-1222 FAX: 096-388-7511

|       |                          |         |            |                |       |    |       |
|-------|--------------------------|---------|------------|----------------|-------|----|-------|
| 報告書番号 | W-2301445                | 発行日     | 令和5年 6月20日 |                |       |    |       |
| 依頼者   | 甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様 |         |            |                |       |    |       |
| 住所    | 上益城郡甲佐町有安701             |         |            |                |       |    |       |
| 採水場所  | 六谷地内水質検査用給水栓             |         |            |                |       |    |       |
| 施設名   | 六谷配水池系                   |         |            |                |       |    |       |
| 試料名   | 飲料水 (浄水)                 |         | 採取者        | 株式会社 三計テクノス 永山 |       |    |       |
| 採取年月日 | 令和5年 6月 9日               | 採取時刻    | 10:23      | 気温             | 22.5℃ | 水温 | 22.4℃ |
| 受付年月日 | 令和5年 6月 9日               | 天候 [前日] | 雨          | 天候 [当日]        | 晴れ    |    |       |

| 検査項目                 | 単位                    | 検査結果      | 水道法水質基準    |       |  |  |
|----------------------|-----------------------|-----------|------------|-------|--|--|
| 一般細菌                 | 個/mL                  | 0         | 100個/mL以下  |       |  |  |
| 大腸菌                  | —                     | 検出されない    | 検出されないこと   |       |  |  |
| 塩化物イオン               | mg/L                  | 20 未満     | 200mg/L以下  |       |  |  |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | mg/L                  | 0.3 未満    | 3mg/L以下    |       |  |  |
| pH値                  | —                     | 7.3 (26℃) | 5.8以上8.6以下 |       |  |  |
| 味                    | —                     | 異常なし      | 異常でないこと    |       |  |  |
| 臭気                   | —                     | 異常なし      | 異常でないこと    |       |  |  |
| 色度                   | 度                     | 0.5 未満    | 5度以下       |       |  |  |
| 濁度                   | 度                     | 0.1 未満    | 2度以下       |       |  |  |
| 参考値 遊離残留塩素           | mg/L                  | 0.1       | —          |       |  |  |
|                      |                       | -以下余白-    |            |       |  |  |
|                      |                       |           |            |       |  |  |
|                      |                       |           |            |       |  |  |
|                      |                       |           |            |       |  |  |
|                      |                       |           |            |       |  |  |
|                      |                       |           |            |       |  |  |
|                      |                       |           |            |       |  |  |
|                      |                       |           |            |       |  |  |
| 検査期日                 | 令和5年 6月 9日～令和5年 6月20日 |           | 検査責任者      | 春日 博之 |  |  |

判定 貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合

備考

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL: 096-388-1222 FAX: 096-388-7511



|       |                          |           |                |           |       |    |       |
|-------|--------------------------|-----------|----------------|-----------|-------|----|-------|
| 報告書番号 | W-2301448                | 発行日       | 令和5年 6月20日     |           |       |    |       |
| 依頼者   | 甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様 |           |                |           |       |    |       |
| 住所    | 上益城郡甲佐町有安701             |           |                |           |       |    |       |
| 採水場所  | 府領公民館屋外給水栓               |           |                |           |       |    |       |
| 施設名   | 世持配水池系統                  |           |                |           |       |    |       |
| 試料名   | 飲料水 (浄水)                 | 採取者       | 株式会社 三計テクノス 永山 |           |       |    |       |
| 採取年月日 | 令和5年 6月 9日               | 採取時刻      | 9:07           | 気温        | 21.0℃ | 水温 | 21.8℃ |
| 受付年月日 | 令和5年 6月 9日               | 天候 [ 前日 ] | 雨              | 天候 [ 当日 ] | 晴れ    |    |       |

| 検査項目                 | 単位                      | 検査結果      | 水道法水質基準    |       |  |  |
|----------------------|-------------------------|-----------|------------|-------|--|--|
| 一般細菌                 | 個/mL                    | 0         | 100個/mL以下  |       |  |  |
| 大腸菌                  | —                       | 検出されない    | 検出されないこと   |       |  |  |
| 塩化物イオン               | mg/L                    | 20 未満     | 200mg/L以下  |       |  |  |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | mg/L                    | 0.3 未満    | 3mg/L以下    |       |  |  |
| pH値                  | —                       | 7.5 (26℃) | 5.8以上8.6以下 |       |  |  |
| 味                    | —                       | 異常なし      | 異常でないこと    |       |  |  |
| 臭気                   | —                       | 異常なし      | 異常でないこと    |       |  |  |
| 色度                   | 度                       | 0.5 未満    | 5度以下       |       |  |  |
| 濁度                   | 度                       | 0.1 未満    | 2度以下       |       |  |  |
| 参考値 遊離残留塩素           | mg/L                    | 0.15      | —          |       |  |  |
|                      |                         | -以下余白-    |            |       |  |  |
|                      |                         |           |            |       |  |  |
|                      |                         |           |            |       |  |  |
|                      |                         |           |            |       |  |  |
|                      |                         |           |            |       |  |  |
|                      |                         |           |            |       |  |  |
| 検査期日                 | 令和5年 6月 9日～令和5年 6月20日   |           | 検査責任者      | 春日 博之 |  |  |
| 判定                   | 貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合 |           |            |       |  |  |
| 備考                   |                         |           |            |       |  |  |