


水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20
TEL: 096-388-1222 FAX: 096-388-7511



報告書番号	W-2307247	発行日	令和6年 3月14日				
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 甲斐 高士 様						
住所	上益城郡甲佐町有安701						
採水場所	甲佐町総合保健福祉センター給湯室給水栓						
施設名	第1配水池系						
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 石原				
採取年月日	令和6年 3月 8日	採取時刻	10:50	気温	10.0℃	水温	13.8℃
受付年月日	令和6年 3月 8日	天候[前日]	晴れ	天候[当日]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	基準値等			
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下			
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと			
塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	3mg/L以下			
pH値	—	7.3 (19℃)	5.8以上8.6以下			
味	—	異常なし	異常でないこと			
臭気	—	異常なし	異常でないこと			
色度	度	0.5 未満	5度以下			
濁度	度	0.1 未満	2度以下			
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2	—			
		-以下余白-				
検査期日	令和6年 3月 8日~令和6年 3月14日		検査責任者	春日 博之		
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合					
検査方法	厚生労働省告示第261号					
備考						

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2307248	発行日	令和6年 3月14日				
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 甲斐 高士 様						
住所	上益城郡甲佐町有安701						
採水場所	船津公民館散水栓						
施設名	第2配水池系						
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 石原				
採取年月日	令和6年 3月 8日	採取時刻	11:10	気温	10.0℃	水温	17.4℃
受付年月日	令和6年 3月 8日	天候[前日]	晴れ	天候[当日]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	基準値等			
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下			
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと			
塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下			
pH値	—	7.6 (19℃)	5.8以上8.6以下			
味	—	異常なし	異常でないこと			
臭気	—	異常なし	異常でないこと			
色度	度	0.5 未満	5度以下			
濁度	度	0.1 未満	2度以下			
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2	—			
		-以下余白-				
検査期日	令和6年 3月 8日~令和6年 3月14日		検査責任者	春日 博之		
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合					
検査方法	厚生労働省告示第261号					
備考						

水質試験結果書


水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2307250	発行日	令和6年 3月14日				
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 甲斐 高士 様						
住所	上益城郡甲佐町有安701						
採水場所	芝原消防小屋横散水栓						
施設名	第3配水池系						
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 石原				
採取年月日	令和6年 3月 8日	採取時刻	9:15	気温	9.3℃	水温	12.5℃
受付年月日	令和6年 3月 8日	天候[前日]	晴れ	天候[当日]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	基準値等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	3mg/L以下
pH値	—	7.1 (19℃)	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.4	—
		-以下余白-	

検査期日	令和6年 3月 8日～令和6年 3月14日	検査責任者	春日 博之
------	-----------------------	-------	-------

判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
----	-------------------------	--	--

検査方法	厚生労働省告示第261号		
------	--------------	--	--

備考			
----	--	--	--


水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20
TEL: 096-388-1222 FAX: 096-388-7511



報告書番号	W-2307251	発行日	令和6年 3月14日				
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 甲斐 高士 様						
住所	上益城郡甲佐町有安701						
採水場所	小鹿集会所散水栓						
施設名	小鹿・入江配水池系						
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 石原				
採取年月日	令和6年 3月 8日	採取時刻	10:28	気温	9.6℃	水温	11.7℃
受付年月日	令和6年 3月 8日	天候 [前日]	晴れ	天候 [当日]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	基準値等			
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下			
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと			
塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下			
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.4	3mg/L以下			
pH値	—	7.4 (19℃)	5.8以上8.6以下			
味	—	異常なし	異常でないこと			
臭気	—	異常なし	異常でないこと			
色度	度	0.5 未満	5度以下			
濁度	度	0.1 未満	2度以下			
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2	—			
		-以下余白-				
検査期日	令和6年 3月 8日～令和6年 3月14日		検査責任者	春日 博之		
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合					
検査方法	厚生労働省告示第261号					
備考						


水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2307249	発行日	令和6年 3月14日				
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 甲斐 高士 様						
住所	上益城郡甲佐町有安701						
採水場所	六谷地内水質検査用給水栓						
施設名	六谷配水池系						
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 石原				
採取年月日	令和6年 3月 8日	採取時刻	10:09	気温	9.3℃	水温	12.5℃
受付年月日	令和6年 3月 8日	天候 [前日]	晴れ	天候 [当日]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	基準値等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.4	3mg/L以下
pH値	—	7.4 (19℃)	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.4	—
		-以下余白-	

検査期日	令和6年 3月 8日～令和6年 3月14日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書


水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2307252	発行日	令和6年 3月14日				
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 甲斐 高士 様						
住所	上益城郡甲佐町有安701						
採水場所	府領公民館屋外給水栓						
施設名	世持配水池系統						
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 石原				
採取年月日	令和6年 3月 8日	採取時刻	9:34	気温	9.5℃	水温	16.0℃
受付年月日	令和6年 3月 8日	天候 [前日]	晴れ	天候 [当日]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	基準値等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
pH値	—	7.6 (18℃)	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2	—
		-以下余白-	

検査期日	令和6年 3月 8日～令和6年 3月14日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			