

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2304810	発行日	令和5年11月28日
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 甲斐 高士 様		
住所	上益城郡甲佐町有安701		
採水場所	甲佐町総合保健福祉センター給湯室給水栓		
施設名	第1配水池系		
試料名	飲料水（浄水）	採取者	株式会社 三計テクノス 永山
採取年月日	令和5年11月10日	採取時刻	10:35
		気温	17.0℃
		水温	21.5℃
受付年月日	令和5年11月10日	天候 [前日]	晴れ
		天候 [当日]	雨

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0 未満	10mg/L以下
塩素酸	mg/L	0.06 未満	0.6mg/L以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
クロロホルム	mg/L	0.006 未満	0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下
総トリハロメタン	mg/L	0.01	0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下
ブロモホルム	mg/L	0.009 未満	0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
pH値	—	7.1（22℃）	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.25	—
		-以下余白-	

検査期日	令和5年11月10日～令和5年11月28日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号
株式会社 三計テクノス
代表取締役 石炭 行信
〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2304840	発行日	令和5年11月28日
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 甲斐 高士 様		
住所	上益城郡甲佐町有安701		
採水場所	船津公民館散水栓		
施設名	第2配水池系		
試料名	飲料水（浄水）	採取者	株式会社 三計テクノス 永山
採取年月日	令和5年11月10日	採取時刻	10:52
		気温	17.2℃
		水温	20.3℃
受付年月日	令和5年11月10日	天候 [前日]	晴れ
		天候 [当日]	雨

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.3	10mg/L以下
塩素酸	mg/L	0.06 未満	0.6mg/L以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
クロロホルム	mg/L	0.006 未満	0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下
総トリハロメタン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下
ブロモホルム	mg/L	0.009 未満	0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
pH値	—	7.5（22℃）	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.15	—
		-以下余白-	

検査期日	令和5年11月10日～令和5年11月28日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
備考			

水 質 試 験 結 果 書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2304812	発行日	令和5年11月28日
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 甲斐 高士 様		
住所	上益城郡甲佐町有安701		
採水場所	芝原消防小屋横散水栓		
施設名	第3配水池系		
試料名	飲料水（浄水）	採取者	株式会社 三計テクノス 永山
採取年月日	令和5年11月10日	採取時刻	8:40
		気温	16.3℃
		水温	21.5℃
受付年月日	令和5年11月10日	天候[前日]	晴れ
		天候[当日]	雨

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0 未満	10mg/L以下
塩素酸	mg/L	0.06 未満	0.6mg/L以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
クロロホルム	mg/L	0.006 未満	0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下
総トリハロメタン	mg/L	0.01	0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下
ブロモホルム	mg/L	0.012	0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3	3mg/L以下
pH値	—	7.0（23℃）	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.3	—
		-以下余白-	
検査期日	令和5年11月10日～令和5年11月28日		検査責任者 春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
備考			

水 質 試 験 結 果 書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報 告 書 番 号	W-2304841	発 行 日	令和5年11月28日
依 頼 者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 甲斐 高士 様		
住 所	上益城郡甲佐町有安701		
採 水 場 所	小鹿集会所		
施 設 名	小鹿・入江配水池系		
試 料 名	飲料水 (浄水)	採 取 者	株式会社 三計テクノス 永山
採 取 年 月 日	令和5年11月10日	採 取 時 刻	10:02
		気 温	16.9℃
		水 温	19.0℃
受 付 年 月 日	令和5年11月10日	天 候 [前 日]	晴れ
		天 候 [当 日]	雨

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	水 道 法 水 質 基 準
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0 未満	10mg/L以下
塩素酸	mg/L	0.06 未満	0.6mg/L以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
クロロホルム	mg/L	0.006 未満	0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下
総トリハロメタン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下
ブロモホルム	mg/L	0.009 未満	0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3	3mg/L以下
pH値	—	7.4 (23℃)	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.15	—
		-以下余白-	

検 査 期 日	令和5年11月10日～令和5年11月28日	検 査 責 任 者	春日 博之
判 定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
備 考			

水 質 試 験 結 果 書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報 告 書 番 号	W-2304811	発 行 日	令和5年11月28日
依 頼 者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 甲斐 高士 様		
住 所	上益城郡甲佐町有安701		
採 水 場 所	六谷地内水質検査用給水栓		
施 設 名	六谷配水池系		
試 料 名	飲料水 (浄水)	採 取 者	株式会社 三計テクノス 永山
採 取 年 月 日	令和5年11月10日	採 取 時 刻	9:45
		気 温	16.4℃
		水 温	20.5℃
受 付 年 月 日	令和5年11月10日	天 候 [前 日]	晴れ
		天 候 [当 日]	雨

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	水 道 法 水 質 基 準
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0 未満	10mg/L以下
塩素酸	mg/L	0.06 未満	0.6mg/L以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
クロロホルム	mg/L	0.006 未満	0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下
総トリハロメタン	mg/L	0.01	0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下
ブロモホルム	mg/L	0.009 未満	0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3	3mg/L以下
pH値	—	7.2 (23℃)	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2	—
		-以下余白-	
検 査 期 日	令和5年11月10日～令和5年11月28日		検 査 責 任 者 春日 博之
判 定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
備 考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2304813	発行日	令和5年11月28日
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 甲斐 高士 様		
住所	上益城郡甲佐町有安701		
採水場所	府領公民館		
施設名	世持配水池系		
試料名	飲料水（浄水）	採取者	株式会社 三計テクノス 永山
採取年月日	令和5年11月10日	採取時刻	8:54
		気温	16.3℃
		水温	19.2℃
受付年月日	令和5年11月10日	天候 [前日]	晴れ
		天候 [当日]	雨

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.3	10mg/L以下
塩素酸	mg/L	0.06 未満	0.6mg/L以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
クロロホルム	mg/L	0.006 未満	0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下
総トリハロメタン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下
ブロモホルム	mg/L	0.009 未満	0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
pH値	—	7.5 (23℃)	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2	—
		-以下余白-	
検査期日	令和5年11月10日～令和5年11月28日		検査責任者 春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2304842	発行日	令和5年11月28日
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 甲斐 高士 様		
住所	上益城郡甲佐町有安701		
採水場所	第1水源		
試料名	原水	採取者	株式会社 三計テクノス 永山
採取年月日	令和5年11月10日	採取時刻	10:15
		気温	17.0℃
		水温	20.1℃
受付年月日	令和5年11月10日	天候[前日]	晴れ
		天候[当日]	雨

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
大腸菌	MPN/100mL	検出されない	検出されないこと
嫌気性芽胞菌	個/10mL	検出されない	—
		-以下余白-	

検査期日	令和5年11月10日～令和5年11月28日	検査責任者	春日 博之
判定	※ ※		
備考	上記の水道法水質基準とは浄水（飲料水）の基準です。		

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2304843	発行日	令和5年11月28日
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 甲斐 高士 様		
住所	上益城郡甲佐町有安701		
採水場所	第3水源		
試料名	原水	採取者	株式会社 三計テクノス 永山
採取年月日	令和5年11月10日	採取時刻	11:07
		気温	17.5℃
		水温	20.4℃
受付年月日	令和5年11月10日	天候 [前日]	晴れ
		天候 [当日]	雨

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
大腸菌	MPN/100mL	検出されない	検出されないこと
嫌気性芽胞菌	個/10mL	検出されない	—
		-以下余白-	

検査期日	令和5年11月10日～令和5年11月28日	検査責任者	春日 博之
判定	※ ※		
備考	上記の水道法水質基準とは浄水（飲料水）の基準です。		

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2304844	発行日	令和5年11月28日
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 甲斐 高士 様		
住所	上益城郡甲佐町有安701		
採水場所	第4水源		
試料名	原水	採取者	株式会社 三計テクノス 永山
採取年月日	令和5年11月10日	採取時刻	9:08
		気温	16.5℃
		水温	18.4℃
受付年月日	令和5年11月10日	天候 [前日]	晴れ
		天候 [当日]	雨

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
大腸菌	MPN/100mL	検出されない	検出されないこと
嫌気性芽胞菌	個/10mL	検出されない	—
		-以下余白-	
検査期日	令和5年11月10日～令和5年11月28日	検査責任者	春日 博之
判定	※ ※		
備考	上記の水道法水質基準とは浄水（飲料水）の基準です。		