

水 質 試 験 結 果 書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2402745	発行日	令和6年9月11日				
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 甲斐 高士 様						
住所	上益城郡甲佐町有安701						
採水場所	甲佐町総合保健福祉センター給湯室給水栓						
施設名	第1配水池系						
試料名	飲料水（浄水）	採取者	株式会社 三計テクノス 石原				
採取年月日	令和6年 8月 9日	採取時刻	11:55	気温	33.0℃	水温	28.4℃
受付年月日	令和6年 8月 9日	天候 [前 日]	晴れ	天候 [当 日]	晴れ		
検査項目	単位	検査結果	基準値等	検査項目	単位	検査結果	基準値等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと	プロモジクロロメタン	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003mg/L以下	プロモホルム	mg/L	0.009 未満	0.09mg/L以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005mg/L以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08mg/L以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	0.3mg/L以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	銅及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	20 未満	200mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0 未満	10mg/L以下	塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	0.8mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	68.3	300mg/L以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下	蒸発残留物	mg/L	127	500mg/L以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下	ジオオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下
ジメチル、2-ジ'クロロエチレン及びトリメチル、2-ジ'クロロエチレン	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005mg/L以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3	3mg/L以下
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	pH値	—	7.1（25℃）	5.8以上8.6以下
塩素酸	mg/L	0.08	0.6mg/L以下	味	—	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/L	0.006 未満	0.06mg/L以下	色度	度	0.5 未満	5度以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下	濁度	度	0.1 未満	2度以下
ジブromクロロメタン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下	参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2	—
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下			-以下余白-	
総トリハロメタン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下				
検査期日	令和6年 8月 9日～令和6年 9月11日			検査責任者	春日 博之		
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合						
検査方法	厚生労働省告示第261号						
備考							

水 質 試 験 結 果 書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報 告 書 番 号	W-2402746	発 行 日	令和6年9月11日
依 頼 者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 甲斐 高士 様		
住 所	上益城郡甲佐町有安701		
採 水 場 所	船津公民館散水栓		
施 設 名	第2配水池系		
試 料 名	飲料水（浄水）	採 取 者	株式会社 三計テクノス 石原
採 取 年 月 日	令和6年 8月 9日	採 取 時 刻	12:08
		気温	34.0℃
		水温	26.2℃
受 付 年 月 日	令和6年 8月 9日	天 候 [前 日]	晴れ
		天 候 [当 日]	晴れ
検 査 項 目	単位	検 査 結 果	基 準 値 等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003mg/L以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005mg/L以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001	0.01mg/L以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.2	10mg/L以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	0.8mg/L以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1	1.0mg/L以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下
ジ-1,2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチレン	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下
塩素酸	mg/L	0.06 未満	0.6mg/L以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
クロロホルム	mg/L	0.006 未満	0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下
ジブromクロロメタン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下
総トリハロメタン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下
プロモジクロロメタン	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下
プロモホルム	mg/L	0.009 未満	0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08mg/L以下
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	0.3mg/L以下
銅及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L	20 未満	200mg/L以下
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	72.6	300mg/L以下
蒸発残留物	mg/L	175	500mg/L以下
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下
ジオオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下
非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005mg/L以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
pH値	—	7.5（25℃）	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2	—
		-以下余白-	
検査期日	令和6年 8月 9日～令和6年 9月11日	検 査 責 任 者	春日 博之
判 定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備 考			

水 質 試 験 結 果 書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報 告 書 番 号	W-2402748	発 行 日	令和6年9月11日
依 頼 者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 甲斐 高士 様		
住 所	上益城郡甲佐町有安701		
採 水 場 所	芝原消防小屋横散水栓		
施 設 名	第3配水池系		
試 料 名	飲料水（浄水）	採 取 者	株式会社 三計テクノス 石原
採 取 年 月 日	令和6年 8月 9日	採 取 時 刻	13:57
		気温	35.0℃
		水温	28.3℃
受 付 年 月 日	令和6年 8月 9日	天 候 [前 日]	晴れ
		天 候 [当 日]	晴れ

検 査 項 目	単位	検 査 結 果	基 準 値 等	検 査 項 目	単位	検 査 結 果	基 準 値 等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003mg/L以下	ブロモホルム	mg/L	0.009 未満	0.09mg/L以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005mg/L以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08mg/L以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	0.3mg/L以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	銅及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	20 未満	200mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.2	10mg/L以下	塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	0.8mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	73.8	300mg/L以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下	蒸発残留物	mg/L	138	500mg/L以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下
1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2,2-テトラクロロエチレン	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005mg/L以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.4	3mg/L以下
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	pH値	—	6.9（25℃）	5.8以上8.6以下
塩素酸	mg/L	0.07	0.6mg/L以下	味	—	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/L	0.006 未満	0.06mg/L以下	色度	度	0.5 未満	5度以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下	濁度	度	0.1 未満	2度以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下	参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2	—
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下			-以下余白-	
総トリハロメタン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下				

検査期日	令和6年 8月 9日～令和6年 9月11日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2402749	発行日	令和6年9月11日
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 甲斐 高士 様		
住所	上益城郡甲佐町有安701		
採水場所	小鹿集会所		
施設名	小鹿・入江配水池系		
試料名	飲料水（浄水）	採取者	株式会社 三計テクノス 石原
採取年月日	令和6年 8月 9日	採取時刻	11:14
		気温	33.0℃
		水温	28.8℃
受付年月日	令和6年 8月 9日	天候 [前 日]	晴れ
		天候 [当 日]	晴れ

検査項目	単位	検査結果	基準値等	検査項目	単位	検査結果	基準値等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003mg/L以下	ブロモホルム	mg/L	0.009 未満	0.09mg/L以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005mg/L以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08mg/L以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	0.3mg/L以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	銅及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	20 未満	200mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0 未満	10mg/L以下	塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	0.8mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	68.0	300mg/L以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下	蒸発残留物	mg/L	118	500mg/L以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下
1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005mg/L以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	pH値	—	7.4（25℃）	5.8以上8.6以下
塩素酸	mg/L	0.07	0.6mg/L以下	味	—	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/L	0.006 未満	0.06mg/L以下	色度	度	0.5 未満	5度以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下	濁度	度	0.1 未満	2度以下
ジブromクロロメタン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下	参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.05	—
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下			-以下余白-	
総トリハロメタン	mg/L	0.01	0.1mg/L以下				

検査期日	令和6年 8月 9日～令和6年 9月11日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水 質 試 験 結 果 書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報 告 書 番 号	W-2402747	発 行 日	令和6年9月11日
依 頼 者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 甲斐 高士 様		
住 所	上益城郡甲佐町有安701		
採 水 場 所	六谷地内水質検査用給水栓		
施 設 名	六谷配水池系		
試 料 名	飲料水（浄水）	採 取 者	株式会社 三計テクノス 石原
採 取 年 月 日	令和6年 8月 9日	採 取 時 刻	10:46
		気 温	32.2℃
		水 温	29.0℃
受 付 年 月 日	令和6年 8月 9日	天 候 [前 日]	晴れ
		天 候 [当 日]	晴れ

検 査 項 目	単位	検 査 結 果	基 準 値 等	検 査 項 目	単位	検 査 結 果	基 準 値 等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003mg/L以下	プロモホルム	mg/L	0.009 未満	0.09mg/L以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005mg/L以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08mg/L以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	0.3mg/L以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	銅及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	20 未満	200mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.2	10mg/L以下	塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	0.8mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	70.5	300mg/L以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下	蒸発残留物	mg/L	132	500mg/L以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下
2,4,6-トリクロロベンゼン及び2,4,6-トリクロロフェノール	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005mg/L以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	pH値	—	7.2（25℃）	5.8以上8.6以下
塩素酸	mg/L	0.07	0.6mg/L以下	味	—	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/L	0.006 未満	0.06mg/L以下	色度	度	0.5 未満	5度以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下	濁度	度	0.1 未満	2度以下
ジブromクロロメタン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下	参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.1	—
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下			-以下余白-	
総トリハロメタン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下				

検 査 期 日	令和6年 8月 9日～令和6年 9月11日	検 査 責 任 者	春日 博之
判 定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号		
備 考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2402750	発行日	令和6年9月11日
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 甲斐 高士 様		
住所	上益城郡甲佐町有安701		
採水場所	府領公民館		
施設名	世持配水池系		
試料名	飲料水（浄水）	採取者	株式会社 三計テクノス 石原
採取年月日	令和6年 8月 9日	採取時刻	13:38
		気温	34.2℃
		水温	27.3℃
受付年月日	令和6年 8月 9日	天候 [前 日]	晴れ
		天候 [当 日]	晴れ

検査項目	単位	検査結果	基準値等	検査項目	単位	検査結果	基準値等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003mg/L以下	ブロモホルム	mg/L	0.009 未満	0.09mg/L以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005mg/L以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08mg/L以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001	0.01mg/L以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	0.3mg/L以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	銅及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	20 未満	200mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.3	10mg/L以下	塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	0.8mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	73.8	300mg/L以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1	1.0mg/L以下	蒸発残留物	mg/L	159	500mg/L以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下
ビス-1,2-ジ'クロロベンジル'及びビス-1,2-ジ'クロロフェニル'	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005mg/L以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	pH値	—	7.4（24℃）	5.8以上8.6以下
塩素酸	mg/L	0.06 未満	0.6mg/L以下	味	—	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/L	0.006 未満	0.06mg/L以下	色度	度	0.5 未満	5度以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下	濁度	度	0.1 未満	2度以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下	参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2	—
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下			-以下余白-	
総トリハロメタン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下				

検査期日	令和6年 8月 9日～令和6年 9月11日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

検 査 項 目		単位	検 査 結 果		基 準 値 等	検 査 項 目		単位	検 査 結 果		基 準 値 等
一般細菌		個/mL	0		100個/mL以下	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.02 未満		0.2mg/L以下
大腸菌		—	検出されない		検出されないこと	鉄及びその化合物		mg/L	0.03 未満		0.3mg/L以下
カドミウム及びその化合物		mg/L	0.0003 未満		0.003mg/L以下	銅及びその化合物		mg/L	0.1 未満		1.0mg/L以下
水銀及びその化合物		mg/L	0.00005 未満		0.0005mg/L以下	ナトリウム及びその化合物		mg/L	20 未満		200mg/L以下
セレン及びその化合物		mg/L	0.001 未満		0.01mg/L以下	マンガン及びその化合物		mg/L	0.005 未満		0.05mg/L以下
鉛及びその化合物		mg/L	0.001 未満		0.01mg/L以下	塩化物イオン		mg/L	20 未満		200mg/L以下
ヒ素及びその化合物		mg/L	0.001 未満		0.01mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	67.8		300mg/L以下
六価クロム化合物		mg/L	0.002 未満		0.02mg/L以下	蒸発残留物		mg/L	116		500mg/L以下
亜硝酸態窒素		mg/L	0.004 未満		0.04mg/L以下	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.02 未満		0.2mg/L以下
シアニ化物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.001 未満		0.01mg/L以下	ジェオスミン		mg/L	0.000001 未満		0.00001mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	1.0 未満		10mg/L以下	2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.000001 未満		0.00001mg/L以下
フッ素及びその化合物		mg/L	0.08 未満		0.8mg/L以下	非イオン界面活性剤		mg/L	0.002 未満		0.02mg/L以下
ホウ素及びその化合物		mg/L	0.1 未満		1.0mg/L以下	フェノール類		mg/L	0.0005 未満		0.005mg/L以下
四塩化炭素		mg/L	0.0002 未満		0.002mg/L以下	有機物（全有機炭素（TOC）の量）		mg/L	0.3 未満		3mg/L以下
1,4-ジオキサン		mg/L	0.005 未満		0.05mg/L以下	pH値		—	6.8（24℃）		5.8以上8.6以下
ジエー1,2-ジ'クホステリン及びトランス-1,2-ジ'クホステリン		mg/L	0.004 未満		0.04mg/L以下	味		—	異常なし		異常でないこと
ジクロロメタン		mg/L	0.002 未満		0.02mg/L以下	臭気		—	異常なし		異常でないこと
テトラクロロエチレン		mg/L	0.001 未満		0.01mg/L以下	色度		度	0.5 未満		5度以下
トリクロロエチレン		mg/L	0.001 未満		0.01mg/L以下	濁度		度	0.1 未満		2度以下
ベンゼン		mg/L	0.001 未満		0.01mg/L以下				-以下余白-		
亜鉛及びその化合物		mg/L	0.1 未満		1.0mg/L以下						
検査期日	令和6年 8月 9日～令和6年 9月11日					検査責任者	春日 博之				
判定	※ ※										
検査方法	厚生労働省告示第261号										
備考											

水質試驗結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報 告 書 番 号	W-2402752		発 行 日	令和6年9月11日			
依 頼 者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 甲斐 高士 様						
住 所	上益城郡甲佐町有安701						
採 水 場 所	第3水源						
試 料 名	原水		採 取 者	株式会社 三計テクノス 石原			
採 取 年 月 日	令和6年 8月 9日	採 取 時 刻	10:22	気温	31.0℃	水温	18.0℃
受 付 年 月 日	令和6年 8月 9日	天 候 [前 日]	晴れ	天 候 [当 日]	晴れ		

[illegible]

水質試驗結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報 告 書 番 号	W-2402753			発 行 日	令和6年9月11日				
依 頼 者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 甲斐 高士 様								
住 所	上益城郡甲佐町有安701								
採 水 場 所	第4水源								
試 料 名	原水			採 取 者	株式会社 三計テクノス 石原				
採 取 年 月 日	令和6年 8月 9日		採 取 時 刻	13:22		気温	34.0℃	水温	19.3℃
受 付 年 月 日	令和6年 8月 9日		天 候 [前 日]	晴れ		天 候 [当 日]	晴れ		

検 査 項 目	単位	検 査 結 果	基 準 値 等	検 査 項 目	単位	検 査 結 果	基 準 値 等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	0.3mg/L以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003mg/L以下	銅及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	20 未満	200mg/L以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001	0.01mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	64.7	300mg/L以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	蒸発残留物	mg/L	165	500mg/L以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	ジエオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.3	10mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	0.8mg/L以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1	1.0mg/L以下	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005mg/L以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下	pH値	—	7.4(24℃)	5.8以上8.6以下
ジス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	味	—	異常なし	異常でないこと
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	色度	度	0.5 未満	5度以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	濁度	度	0.1 未満	2度以下
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下			-以下余白-	
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下				

検査期日	令和6年 8月 9日～令和6年 9月11日	検査責任者	春日 博之
------	-----------------------	-------	-------

判 定	※ ※
-----	-----

検査方法	厚生労働省告示第261号
------	--------------

備考	
----	--

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2402754	発行日	令和6年9月11日
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 甲斐 高士 様		
住所	上益城郡甲佐町有安701		
採水場所	第1水源		
試料名	原水	採取者	株式会社 三計テクノス 石原
採取年月日	令和6年 8月 9日	採取時刻	11:32
		気温	33.2℃
		水温	20.0℃
受付年月日	令和6年 8月 9日	天候 [前日]	晴れ
		天候 [当日]	晴れ

検査項目	単位	検査結果	基準値等
大腸菌	MPN/100mL	検出されない	検出されないこと
嫌気性芽胞菌	個/10mL	検出されない	—
		-以下余白-	
検査期日	令和6年 8月 9日～令和6年 9月11日	検査責任者	春日 博之
判定	※ ※		
検査方法	厚生労働省健水発第0330006号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2402755	発行日	令和6年9月11日
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 甲斐 高士 様		
住所	上益城郡甲佐町有安701		
採水場所	第3水源		
試料名	原水	採取者	株式会社 三計テクノス 石原
採取年月日	令和6年 8月 9日	採取時刻	10:22
		気温	31.0℃
		水温	18.0℃
受付年月日	令和6年 8月 9日	天候 [前日]	晴れ
		天候 [当日]	晴れ

検査項目	単位	検査結果	基準値等
大腸菌	MPN/100mL	検出されない	検出されないこと
嫌気性芽胞菌	個/10mL	検出されない	—
		-以下余白-	
検査期日	令和6年 8月 9日～令和6年 9月11日	検査責任者	春日 博之
判定	※ ※		
検査方法	厚生労働省健水発第0330006号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2402756	発行日	令和6年9月11日
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 甲斐 高士 様		
住所	上益城郡甲佐町有安701		
採水場所	第4水源		
試料名	原水	採取者	株式会社 三計テクノス 石原
採取年月日	令和6年 8月 9日	採取時刻	13:22
		気温	34.0℃
		水温	19.3℃
受付年月日	令和6年 8月 9日	天候 [前 日]	晴れ
		天候 [当 日]	晴れ

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	基 準 値 等
大腸菌	MPN/100mL	検出されない	検出されないこと
嫌気性芽胞菌	個/10mL	検出されない	—
		-以下余白-	
検査期日	令和6年 8月 9日～令和6年 9月11日	検査責任者	春日 博之
判定	※ ※		
検査方法	厚生労働省健水発第0330006号		
備考			