

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20  
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

|       |                          |           |                |
|-------|--------------------------|-----------|----------------|
| 報告書番号 | W-2400942                | 発行日       | 令和6年6月19日      |
| 依頼者   | 甲佐町水道管理センター 甲佐町長 甲斐 高士 様 |           |                |
| 住所    | 上益城郡甲佐町有安701             |           |                |
| 採水場所  | 第1水源                     |           |                |
| 試料名   | 原水                       | 採取者       | 株式会社 三計テクノス 石原 |
| 採取年月日 | 令和6年 5月17日               | 採取時刻      | 12:50          |
|       |                          | 気温        | 24.6℃          |
|       |                          | 水温        | 16.7℃          |
| 受付年月日 | 令和6年 5月17日               | 天候 [ 前日 ] | 晴れ             |
|       |                          | 天候 [ 当日 ] | 晴れ             |

| 検査項目                                       | 単位   | 検査結果        | 基準値等                   |
|--------------------------------------------|------|-------------|------------------------|
| ペーフルオロオクタンルホン酸 (PFOS) 及びペーフルオロオクタン酸 (PFOA) | mg/L | 0.000005 未満 | 和として0.00005mg/L以下 (暫定) |
|                                            |      | -以下余白-      |                        |
|                                            |      |             |                        |
|                                            |      |             |                        |
|                                            |      |             |                        |
|                                            |      |             |                        |
|                                            |      |             |                        |
|                                            |      |             |                        |
|                                            |      |             |                        |
|                                            |      |             |                        |

|      |                       |       |       |
|------|-----------------------|-------|-------|
| 検査期日 | 令和6年 5月17日～令和6年 6月19日 | 検査責任者 | 春日 博之 |
| 判定   | ※ ※                   |       |       |
| 検査方法 | 厚生労働省健水発第1010001号     |       |       |
| 備考   |                       |       |       |

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



|       |                          |           |                |
|-------|--------------------------|-----------|----------------|
| 報告書番号 | W-2400943                | 発行日       | 令和6年6月19日      |
| 依頼者   | 甲佐町水道管理センター 甲佐町長 甲斐 高士 様 |           |                |
| 住所    | 上益城郡甲佐町有安701             |           |                |
| 採水場所  | 第3水源                     |           |                |
| 試料名   | 原水                       | 採取者       | 株式会社 三計テクノス 石原 |
| 採取年月日 | 令和6年 5月17日               | 採取時刻      | 10:45          |
|       |                          | 気温        | 22.4℃          |
|       |                          | 水温        | 14.5℃          |
| 受付年月日 | 令和6年 5月17日               | 天候 [ 前日 ] | 晴れ             |
|       |                          | 天候 [ 当日 ] | 晴れ             |

| 検査項目                                             | 単位   | 検査結果        | 基準値等                   |
|--------------------------------------------------|------|-------------|------------------------|
| ペルフルオロオクタン sulfonate (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) | mg/L | 0.000005 未満 | 和として0.00005mg/L以下 (暫定) |
|                                                  |      | -以下余白-      |                        |
|                                                  |      |             |                        |
|                                                  |      |             |                        |
|                                                  |      |             |                        |
|                                                  |      |             |                        |
|                                                  |      |             |                        |
|                                                  |      |             |                        |
|                                                  |      |             |                        |

|      |                       |       |       |
|------|-----------------------|-------|-------|
| 検査期日 | 令和6年 5月17日～令和6年 6月19日 | 検査責任者 | 春日 博之 |
| 判定   | ※ ※                   |       |       |
| 検査方法 | 厚生労働省健水発第1010001号     |       |       |
| 備考   |                       |       |       |

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20  
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

|       |                          |           |                |
|-------|--------------------------|-----------|----------------|
| 報告書番号 | W-2400944                | 発行日       | 令和6年6月19日      |
| 依頼者   | 甲佐町水道管理センター 甲佐町長 甲斐 高士 様 |           |                |
| 住所    | 上益城郡甲佐町有安701             |           |                |
| 採水場所  | 第4水源                     |           |                |
| 試料名   | 原水                       | 採取者       | 株式会社 三計テクノス 石原 |
| 採取年月日 | 令和6年 5月17日               | 採取時刻      | 11:10          |
|       |                          | 気温        | 23.0℃          |
|       |                          | 水温        | 19.2℃          |
| 受付年月日 | 令和6年 5月17日               | 天候 [ 前日 ] | 晴れ             |
|       |                          | 天候 [ 当日 ] | 晴れ             |

| 検査項目                                     | 単位   | 検査結果        | 基準値等                   |
|------------------------------------------|------|-------------|------------------------|
| ペフルオロオクタンルホン酸 (PFOS) 及びペフルオロオクタン酸 (PFOA) | mg/L | 0.000005 未満 | 和として0.00005mg/L以下 (暫定) |
|                                          |      | -以下余白-      |                        |
|                                          |      |             |                        |
|                                          |      |             |                        |
|                                          |      |             |                        |
|                                          |      |             |                        |
|                                          |      |             |                        |
|                                          |      |             |                        |
|                                          |      |             |                        |

|      |                       |       |       |
|------|-----------------------|-------|-------|
| 検査期日 | 令和6年 5月17日～令和6年 6月19日 | 検査責任者 | 春日 博之 |
| 判定   | ※ ※                   |       |       |
| 検査方法 | 厚生労働省健水発第1010001号     |       |       |
| 備考   |                       |       |       |