

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
 建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス
 代表取締役 石炭行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目6-53
 TEL(096)388-1222 FAX(096)388-7511

報告書番号	W-136172	発行日	平成25年12月24日		
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様				
住所	上益城郡甲佐町有安701				
採水場所	甲佐町総合保健福祉センター				
施設名	第1配水池系				
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 今村		
採取年月日	平成25年12月16日	採取時刻	8:27	気温	5.5℃
				水温	14.9℃
受付年月日	平成25年12月16日	天候[前日]	曇り	天候[当日]	晴れ

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
一般細菌	個/ml	0	1ml中に集落数が100箇以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/l	20 未満	200mg/l以下であること
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3 未満	3mg/l以下であること
pH値	—	7.3 (19℃)	5.8以上8.6以下であること
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下であること
濁度	度	0.1 未満	2度以下であること
参考値 残留塩素	mg/l	0.3	—
		-以下余白-	

検査期日	平成25年12月16日～平成25年12月24日	検査責任者	川副 真
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
 建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目6-53
 TEL(096)388-1222 FAX(096)388-7511

報告書番号	W-136173		発行日	平成25年12月24日	
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様				
住所	上益城郡甲佐町有安701				
採水場所	船津公民館				
施設名	第2配水池系				
試料名	飲料水(浄水)		採取者	株式会社 三計テクノス 今村	
採取年月日	平成25年12月16日	採取時刻	8:45	気温	3.2℃
				水温	16.4℃
受付年月日	平成25年12月16日	天候[前日]	曇り	天候[当日]	晴れ

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準		
一般細菌	個/ml	0	1ml中に集落数が100箇以下		
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと		
塩化物イオン	mg/l	20 未満	200mg/l以下であること		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3 未満	3mg/l以下であること		
pH値	—	7.2 (19℃)	5.8以上8.6以下であること		
味	—	異常なし	異常でないこと		
臭気	—	異常なし	異常でないこと		
色度	度	0.5 未満	5度以下であること		
濁度	度	0.1 未満	2度以下であること		
参考値 残留塩素	mg/l	0.3	—		
		-以下余白-			
検査期日	平成25年12月16日～平成25年12月24日		検査責任者	川副 真	
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合				
備考					

水 質 試 験 結 果 書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
 建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス
 代表取締役 石炭行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目6-53
 TEL(096)388-1222 FAX(096)388-7511

報告書番号	W-136174		発行日	平成25年12月24日			
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様						
住所	上益城郡甲佐町有安701						
採水場所	六谷配水池						
施設名	六谷配水池系						
試料名	飲料水(浄水)		採取者	株式会社 三計テクノス 今村			
採取年月日	平成25年12月16日	採取時刻	8:00	気温	3.5℃	水温	10.4℃
受付年月日	平成25年12月16日	天候[前日]	曇り		天候[当日]	晴れ	

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	水 道 法 水 質 基 準
一般細菌	個/ml	0	1ml中に集落数が100箇以下
大腸菌	-	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/l	20 未満	200mg/l以下であること
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3 未満	3mg/l以下であること
pH値	-	7.8 (20℃)	5.8以上8.6以下であること
味	-	異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下であること
濁度	度	0.1 未満	2度以下であること
参考値 残留塩素	mg/l	0.3	-
		-以下余白-	

検査期日	平成25年12月16日～平成25年12月24日	検査責任者	川副 真
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目6-53
TEL.(096)388-1222 FAX(096)388-7511

報告書番号	W-136175	発行日	平成25年12月24日		
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様				
住所	上益城郡甲佐町有安701				
採水場所	消防団第6分団ポンプ格納庫				
施設名	第3配水池系				
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 今村		
採取年月日	平成25年12月16日	採取時刻	7:40	気温	2.1℃
				水温	14.9℃
受付年月日	平成25年12月16日	天候[前日]	曇り	天候[当日]	晴れ

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準	
一般細菌	個/ml	0	1ml中に集落数が100箇以下	
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと	
塩化物イオン	mg/l	20 未満	200mg/l以下であること	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3 未満	3mg/l以下であること	
pH値	—	7.2 (20℃)	5.8以上8.6以下であること	
味	—	異常なし	異常でないこと	
臭気	—	異常なし	異常でないこと	
色度	度	0.5 未満	5度以下であること	
濁度	度	0.1 未満	2度以下であること	
参考値 残留塩素	mg/l	0.3	—	
		-以下余白-		
検査期日	平成25年12月16日～平成25年12月24日		検査責任者	川副 真
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合			
備考				

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
 建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号
 株式会社 三計テクノス
 代表取締役 石炭行信
 〒861-8035 熊本市東区御領5丁目6-58
 TEL(096)388-1222 FAX(096)388-7511

報告書番号	W-136176	発行日	平成25年12月24日		
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様				
住所	上益城郡甲佐町有安701				
採水場所	安平集会所				
施設名	上揚・安平配水池系				
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 今村		
採取年月日	平成25年12月16日	採取時刻	8:18	気温	4.9℃
				水温	14.1℃
受付年月日	平成25年12月16日	天候[前日]	曇り	天候[当日]	晴れ

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
一般細菌	個/ml	0	1ml中に集落数が100箇以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/l	20 未満	200mg/l以下であること
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3 未満	3mg/l以下であること
pH値	—	7.5 (20℃)	5.8以上8.6以下であること
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下であること
濁度	度	0.1 未満	2度以下であること
参考値 残留塩素	mg/l	0.3	—
		-以下余白-	

検査期日	平成25年12月16日～平成25年12月24日	検査責任者	川副 真
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
備考			