

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目6-53
TEL(096)388-1222 FAX(096)388-7511



報告書番号	W-138233	発行日	平成26年 3月26日		
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様				
住所	上益城郡甲佐町有安701				
採水場所	甲佐町総合保健福祉センター				
施設名	第1配水池系				
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 今村		
採取年月日	平成26年 3月17日	採取時刻	8:42	気温	7.2℃
				水温	12.5℃
受付年月日	平成26年 3月17日	天候[前日]	晴れ	天候[当日]	晴れ

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準	
一般細菌	個/ml	0	1ml中に集落数が100箇以下	
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと	
塩化物イオン	mg/l	20 未満	200mg/l以下であること	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3 未満	3mg/l以下であること	
pH値	—	7.2 (20℃)	5.8以上8.6以下であること	
味	—	異常なし	異常でないこと	
臭気	—	異常なし	異常でないこと	
色度	度	0.5 未満	5度以下であること	
濁度	度	0.1 未満	2度以下であること	
参考値 残留塩素	mg/l	0.3	—	
		-以下余白-		
検査期日	平成26年 3月17日～平成26年 3月26日		検査責任者	川副 真
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合			
備考				

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭行信

〒861-8035 熊本市東区御嶺5丁目6-53
TEL(096)388-1222 FAX(096)388-7511

報告書番号	W-138234	発行日	平成26年 3月26日		
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様				
住所	上益城郡甲佐町有安701				
採水場所	船津公民館				
施設名	第2配水池系				
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 今村		
採取年月日	平成26年 3月17日	採取時刻	9:10	気温	8.3℃
				水温	11.5℃
受付年月日	平成26年 3月17日	天候 [前日]	晴れ	天候 [当日]	晴れ

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準	
一般細菌	個/ml	0	1ml中に集落数が100箇以下	
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと	
塩化物イオン	mg/l	20 未満	200mg/l以下であること	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3 未満	3mg/l以下であること	
pH値	—	7.2 (20℃)	5.8以上8.6以下であること	
味	—	異常なし	異常でないこと	
臭気	—	異常なし	異常でないこと	
色度	度	0.5 未満	5度以下であること	
濁度	度	0.1 未満	2度以下であること	
参考値 残留塩素	mg/l	0.4	—	
		-以下余白-		
検査期日	平成26年 3月17日～平成26年 3月26日		検査責任者	川副 真
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合			
備考				

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
 建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号
 株式会社 三計テクノス
 代表取締役 石炭行信
 〒861-8035 熊本市東区御領5丁目6-53
 TEL(096)388-1222 FAX(096)388-7511

報告書番号	W-138235	発行日	平成26年 3月26日		
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様				
住所	上益城郡甲佐町有安701				
採水場所	六谷配水池				
施設名	六谷配水池系				
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 今村		
採取年月日	平成26年 3月17日	採取時刻	8:19	気温	5.7℃
				水温	9.5℃
受付年月日	平成26年 3月17日	天候[前日]	晴れ	天候[当日]	晴れ

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準	
一般細菌	個/ml	0	1ml中に集落数が100箇以下	
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと	
塩化物イオン	mg/l	20 未満	200mg/l以下であること	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3	3mg/l以下であること	
pH値	—	7.8 (20℃)	5.8以上8.6以下であること	
味	—	異常なし	異常でないこと	
臭気	—	異常なし	異常でないこと	
色度	度	0.5 未満	5度以下であること	
濁度	度	0.1 未満	2度以下であること	
参考値 残留塩素	mg/l	0.4	—	
		-以下余白-		
検査期日	平成26年 3月17日～平成26年 3月26日		検査責任者	川副 真
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合			
備考				

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目6-53

TEL(096)388-1222 FAX(096)388-7511

報告書番号	W-138236	発行日	平成26年 3月26日		
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様				
住所	上益城郡甲佐町有安701				
採水場所	消防団第6分団ポンプ格納庫				
施設名	第3配水池系				
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 今村		
採取年月日	平成26年 3月17日	採取時刻	7:55	気温	6.7℃
				水温	12.0℃
受付年月日	平成26年 3月17日	天候[前日]	晴れ	天候[当日]	晴れ

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準	
一般細菌	個/ml	0	1ml中に集落数が100箇以下	
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと	
塩化物イオン	mg/l	20 未満	200mg/l以下であること	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3 未満	3mg/l以下であること	
pH値	—	7.1 (19℃)	5.8以上8.6以下であること	
味	—	異常なし	異常でないこと	
臭気	—	異常なし	異常でないこと	
色度	度	0.5 未満	5度以下であること	
濁度	度	0.1 未満	2度以下であること	
参考値 残留塩素	mg/l	0.3	—	
		-以下余白-		
検査期日	平成26年 3月17日～平成26年 3月26日		検査責任者	川副 真
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合			
備考				

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
 建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号
 株式会社 三計テクノス
 代表取締役 石炭行信
 〒861-8035 熊本市東区御領5丁目6-53
 TEL(096)388-1222 FAX(096)388-7511

報告書番号	W-138237	発行日	平成26年 3月26日		
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様				
住所	上益城郡甲佐町有安701				
採水場所	安平集会所				
施設名	上揚・安平配水池系				
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 今村		
採取年月日	平成26年 3月17日	採取時刻	8:33	気温	6.3℃
				水温	11.9℃
受付年月日	平成26年 3月17日	天候 [前日]	晴れ	天候 [当日]	晴れ

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
一般細菌	個/ml	0	1ml中に集落数が100箇以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/l	20 未満	200mg/l以下であること
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3 未満	3mg/l以下であること
pH値	—	7.4 (20℃)	5.8以上8.6以下であること
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下であること
濁度	度	0.1 未満	2度以下であること
参考値 残留塩素	mg/l	0.3	—
		-以下余白-	

検査期日	平成26年 3月17日～平成26年 3月26日	検査責任者	川副 真
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
備考			