

水質試験結果書

水道法第20条登録期間 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本県東区御領5丁目6-53
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-1501464	発行日	平成27年 6月17日			
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様					
住所	上益城郡甲佐町有安701					
採水場所	甲佐町総合保健福祉センター給湯室給水栓					
施設名	第1配水池系					
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 今村			
採取年月日	平成27年 6月 8日	採取時刻	9:41	気温	19.2℃	
				水温	19.1℃	
受付年月日	平成27年 6月 8日	天候[前日]	曇り		天候[当日]	雨

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
pH値	—	7.1 (19℃)	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 残留塩素	mg/L	0.2	—
		-以下余白-	

検査期日	平成27年 6月 8日～平成27年 6月17日	検査責任者	川副 真
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録期間 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本県東区御領5丁目6-53
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-1501465	発行日	平成27年 6月17日				
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様						
住所	上益城郡甲佐町有安701						
採水場所	船津公民館散水栓						
施設名	第2配水池系						
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 今村				
採取年月日	平成27年 6月 8日	採取時刻	10:10	気温	19.6℃	水温	17.1℃
受付年月日	平成27年 6月 8日	天候 [前日]	曇り	天候 [当日]	雨		

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準		
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下		
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと		
塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下		
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下		
pH値	—	7.1 (19℃)	5.8以上8.6以下		
味	—	異常なし	異常でないこと		
臭気	—	異常なし	異常でないこと		
色度	度	0.5 未満	5度以下		
濁度	度	0.1 未満	2度以下		
参考値 残留塩素	mg/L	0.3	—		
		-以下余白-			
検査期日	平成27年 6月 8日～平成27年 6月17日		検査責任者	川副 真	
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合				
備考					

水質試験結果書

水道法第20条登録期間 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本県東区御領5丁目6-53

TEL: 096-388-1222 FAX: 096-388-7511

報告書番号	W-1501466	発行日	平成27年 6月17日
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様		
住所	上益城郡甲佐町有安701		
採水場所	六谷地内水質検査用給水栓		
施設名	六谷配水池系		
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 今村
採取年月日	平成27年 6月 8日	採取時刻	8:51
		気温	19.4℃
		水温	18.1℃
受付年月日	平成27年 6月 8日	天候[前日]	曇り
		天候[当日]	雨

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
pH値	—	7.7 (20℃)	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 残留塩素	mg/L	0.4	—
		-以下余白-	

検査期日	平成27年 6月 8日～平成27年 6月17日	検査責任者	川副 真
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録期間 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本県東区御領5丁目6-53
TEL: 096-388-1222 FAX: 096-388-7511

報告書番号	W-1501467	発行日	平成27年 6月17日				
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様						
住所	上益城郡甲佐町有安701						
採水場所	芝原消防小屋横散水栓						
施設名	第3配水池系						
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 今村				
採取年月日	平成27年 6月 8日	採取時刻	8:28	気温	20.1℃	水温	21.1℃
受付年月日	平成27年 6月 8日	天候[前日]	曇り	天候[当日]	雨		

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準		
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下		
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと		
塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下		
pH値	—	7.1 (20℃)	5.8以上8.6以下		
味	—	異常なし	異常でないこと		
臭気	—	異常なし	異常でないこと		
色度	度	0.5 未満	5度以下		
濁度	度	0.1 未満	2度以下		
参考値 残留塩素	mg/L	0.3	—		
		-以下余白-			
検査期日	平成27年 6月 8日~平成27年 6月17日		検査責任者	川副 真	
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合				
備考					

水質試験結果書

水道法第20条登録期間 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本県東区御領5丁目6-53

TEL: 096-388-1222 FAX: 096-388-7511

報告書番号	W-1501468	発行日	平成27年 6月17日				
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様						
住所	上益城郡甲佐町有安701						
採水場所	安平集会所散水栓						
施設名	上揚・安平配水池系						
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 今村				
採取年月日	平成27年 6月 8日	採取時刻	9:10	気温	19.5℃	水温	22.1℃
受付年月日	平成27年 6月 8日	天候[前日]	曇り	天候[当日]	雨		

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準		
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下		
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと		
塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下		
pH値	—	7.4 (20℃)	5.8以上8.6以下		
味	—	異常なし	異常でないこと		
臭気	—	異常なし	異常でないこと		
色度	度	0.5 未満	5度以下		
濁度	度	0.1 未満	2度以下		
参考値 残留塩素	mg/L	0.1	—		
		-以下余白-			
検査期日	平成27年 6月 8日～平成27年 6月17日		検査責任者	川副 真	
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合				
備考					