

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス  
代表取締役 石炭行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目6-53  
TEL(096)388-1222 FAX(096)388-7511



報告書番号	W-132495	発行日	平成25年 7月29日		
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様				
住所	上益城郡甲佐町有安701				
採水場所	甲佐町総合保健福祉センター				
施設名	第1配水池系				
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 藤本		
採取年月日	平成25年 7月18日	採取時刻	11:28	気温	31.5℃
				水温	22.1℃
受付年月日	平成25年 7月18日	天候 [前日]	晴れ	天候 [当日]	晴れ

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準	
一般細菌	個/ml	0	1ml中に集落数が100菌以下	
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと	
塩化物イオン	mg/l	20 未満	200mg/l以下であること	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3 未満	3mg/l以下であること	
pH値	—	7.2 (20℃)	5.8以上8.6以下であること	
味	—	異常なし	異常でないこと	
臭気	—	異常なし	異常でないこと	
色度	度	0.5 未満	5度以下であること	
濁度	度	0.1 未満	2度以下であること	
参考値 残留塩素	mg/l	0.4		
		-以下余白-		
検査期日	平成25年 7月18日～平成25年 7月29日		検査責任者	川副 真
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合			
備考				

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス  
代表取締役 石炭行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目6-53  
TEL(096)388-1222 FAX(096)388-7511



報告書番号	W-132496	発行日	平成25年 7月29日		
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様				
住所	上益城郡甲佐町有安701				
採水場所	船津公民館				
施設名	第2配水池系				
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 藤本		
採取年月日	平成25年 7月18日	採取時刻	11:16	気温	31.8℃
				水温	20.5℃
受付年月日	平成25年 7月18日	天候[前日]	晴れ	天候[当日]	晴れ

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準	
一般細菌	個/ml	0	1ml中に集落数が100箇以下	
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと	
塩化物イオン	mg/l	20 未満	200mg/l以下であること	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3 未満	3mg/l以下であること	
pH値	—	7.1 (20℃)	5.8以上8.6以下であること	
味	—	異常なし	異常でないこと	
臭気	—	異常なし	異常でないこと	
色度	度	0.5 未満	5度以下であること	
濁度	度	0.1 未満	2度以下であること	
参考値 残留塩素	mg/l	0.5		
		-以下余白-		
検査期日	平成25年 7月18日～平成25年 7月29日		検査責任者	川副 真
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合			
備考				

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス  
代表取締役 石炭行雄

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目6-5  
TEL(096)388-1522 FAX(096)388-7511

報告書番号	W-132497	発行日	平成25年 7月29日		
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様				
住所	上益城郡甲佐町有安701				
採水場所	六谷配水池				
施設名	六谷配水池系				
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 藤本		
採取年月日	平成25年 7月18日	採取時刻	12:06	気温	29.9℃
				水温	26.4℃
受付年月日	平成25年 7月18日	天候 [前日]	晴れ	天候 [当日]	晴れ

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準	
一般細菌	個/ml	0	1ml中に集落数が100箇以下	
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと	
塩化物イオン	mg/l	20 未満	200mg/l以下であること	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3	3mg/l以下であること	
pH値	—	7.6 (20℃)	5.8以上8.6以下であること	
味	—	異常なし	異常でないこと	
臭気	—	異常なし	異常でないこと	
色度	度	0.5	5度以下であること	
濁度	度	0.1 未満	2度以下であること	
参考値 残留塩素	mg/l	0.5		
		-以下余白		
検査期日	平成25年 7月18日～平成25年 7月29日		検査責任者	川副 真
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合			
備考				

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノ

代表取締役 石炭行信

〒861-8035 熊本県東区御領5丁目6-53  
TEL.(096)388-1222 FAX(096)388-7511



報告書番号	W-132498	発行日	平成25年 7月29日		
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様				
住所	上益城郡甲佐町有安701				
採水場所	消防団第6分団ポンプ格納庫				
施設名	第3配水池系				
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノ 藤本		
採取年月日	平成25年 7月18日	採取時刻	12:34	気温	32.3℃
				水温	25.5℃
受付年月日	平成25年 7月18日	天候 [前日]	晴れ	天候 [当日]	晴れ

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
一般細菌	個/ml	0	1ml中に集落数が100箇以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/l	20 未満	200mg/l以下であること
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3 未満	3mg/l以下であること
pH値	—	7.0 (20℃)	5.8以上8.6以下であること
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下であること
濁度	度	0.1 未満	2度以下であること
参考値 残留塩素	mg/l	0.3	
		-以下余白-	

検査期日	平成25年 7月18日～平成25年 7月29日	検査責任者	川副 真
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
備考			

