

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭行信

〒861-8035 熊本市東区御嶺5丁目6-53  
TEL (096) 388-1222 FAX (096) 388-7511

報告書番号	W-120304	発行日	平成24年 4月28日		
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様				
住所	上益城郡甲佐町有安701				
採水場所	甲佐町総合保健福祉センター				
施設名	第1配水池系				
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 今村		
採取年月日	平成24年 4月20日	採取時刻	10:05	気温	20.7℃
				水温	15.0℃
受付年月日	平成24年 4月20日	天候[前日]	晴れ	天候[当日]	曇り

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
一般細菌	個/ml	0	1ml中に集落数が100箇以下
大腸菌	-	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/l	20 未満	200mg/l以下であること
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3 未満	3mg/l以下であること
pH値	-	6.9 (19℃)	5.8以上8.6以下であること
味	-	異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下であること
濁度	度	0.1 未満	2度以下であること
参考値 残留塩素	mg/l	0.4	-
		-以下余白-	

検査期日	平成24年 4月20日～平成24年 4月28日	検査責任者	川副 真
------	-------------------------	-------	------

判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合
----	-------------------------

備考	
----	--

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス  
代表取締役 石炭行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目6-58  
TEL (096) 388-1222 FAX (096) 388-7511

報告書番号	W-120305	発行日	平成24年 4月28日				
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様						
住所	上益城郡甲佐町有安701						
採水場所	船津公民館						
施設名	第2配水池系						
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 今村				
採取年月日	平成24年 4月20日	採取時刻	9:51	気温	20.7℃	水温	17.6℃
受付年月日	平成24年 4月20日	天候[前日]	晴れ	天候[当日]	曇り		

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
一般細菌	個/ml	0	1ml中に集落数が100箇以下
大腸菌	-	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/l	20 未満	200mg/l以下であること
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3 未満	3mg/l以下であること
pH値	-	6.9 (20℃)	5.8以上8.6以下であること
味	-	異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下であること
濁度	度	0.1 未満	2度以下であること
参考値 残留塩素	mg/l	0.3	-
		-以下余白-	

検査期日 平成24年 4月20日～平成24年 4月28日 検査責任者 川副 真

判定 貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合

備考

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭行信

〒861-8035 熊本県東区御領5丁目6-53  
TEL (096) 388-1222 FAX (096) 388-7511

報告書番号	W-120306	発行日	平成24年 4月28日				
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様						
住所	上益城郡甲佐町有安701						
採水場所	六谷配水池						
施設名	六谷配水池系						
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 今村				
採取年月日	平成24年 4月20日	採取時刻	10:40	気温	19.8℃	水温	14.8℃
受付年月日	平成24年 4月20日	天候[前日]	晴れ	天候[当日]	曇り		

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
一般細菌	個/ml	0	1ml中に集落数が100箇以下
大腸菌	-	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/l	20 未満	200mg/l以下であること
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	3mg/l以下であること
pH値	-	7.5 (19℃)	5.8以上8.6以下であること
味	-	異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下であること
濁度	度	0.1 未満	2度以下であること
参考値 残留塩素	mg/l	1.0	-
		-以下余白-	

検査期日	平成24年 4月20日～平成24年 4月28日	検査責任者	川副 真
------	-------------------------	-------	------

判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合
----	-------------------------

備考	
----	--

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭行信

〒861-8035 熊本市東区御嶺5丁目6-53  
TEL (096) 388-1222 FAX (096) 388-7511

報告書番号	W-120307	発行日	平成24年 4月28日				
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様						
住所	上益城郡甲佐町有安701						
採水場所	消防団第6分団ポンプ格納庫						
施設名	第3配水池系						
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 今村				
採取年月日	平成24年 4月20日	採取時刻	9:30	気温	19.1℃	水温	16.4℃
受付年月日	平成24年 4月20日	天候[前日]	晴れ	天候[当日]	曇り		

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
一般細菌	個/ml	0	1ml中に集落数が100箇以下
大腸菌	-	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/l	20 未満	200mg/l以下であること
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3 未満	3mg/l以下であること
pH値	-	7.0 (19℃)	5.8以上8.6以下であること
味	-	異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下であること
濁度	度	0.1 未満	2度以下であること
参考値 残留塩素	mg/l	0.4	-
		-以下余白-	

検査期日 平成24年 4月20日～平成24年 4月28日 検査責任者 川副 真

判定 貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合

備考

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目6-53  
TEL (096) 388-1222 FAX (096) 388-7511

報告書番号	W-120308	発行日	平成24年 5月 1日				
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様						
住所	上益城郡甲佐町有安701						
採水場所	安平集会所						
施設名	上揚・安平配水池系						
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 今村				
採取年月日	平成24年 4月20日	採取時刻	10:24	気温	20.7℃	水温	17.8℃
受付年月日	平成24年 4月20日	天候[前日]	晴れ	天候[当日]	曇り		

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
一般細菌	個/ml	0	1ml中に集落数が100箇以下
大腸菌	-	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/l	20 未満	200mg/l以下であること
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3	3mg/l以下であること
pH値	-	7.0 (20℃)	5.8以上8.6以下であること
味	-	異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下であること
濁度	度	0.1 未満	2度以下であること
参考値 残留塩素	mg/l	0.4	-
		-以下余白-	

検査期日	平成24年 4月20日~平成24年 5月 1日	検査責任者	川副 真
------	-------------------------	-------	------

判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合
----	-------------------------

備考	
----	--