

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第4号

株式会社 三計テクノス
代表取締役 石炭行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目6-53
TEL (096) 388-1222 FAX (096) 388-7511

報告書番号	W-123573	発行日	平成24年 9月 7日		
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様				
住所	上益城郡甲佐町有安701				
採水場所	甲佐町総合保健福祉センター				
施設名	第1配水池系				
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 今村		
採取年月日	平成24年 8月20日	採取時刻	8:30	気温	25.8℃
				水温	25.1℃
受付年月日	平成24年 8月20日	天候[前日]	晴れ	天候[当日]	晴れ

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準	検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
一般細菌	個/ml	0	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	mg/l	0.02 未満	0.2mg/l以下
大腸菌	-	検出されない	検出されないこと	プロモジクロロメタン	mg/l	0.003 未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.0003 未満	0.003mg/l以下	プロモホルム	mg/l	0.009 未満	0.09mg/l以下
水銀及びその化合物	mg/l	0.00005 未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	mg/l	0.008 未満	0.08mg/l以下
セレン及びその化合物	mg/l	0.001 未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	mg/l	0.1 未満	1.0mg/l以下
鉛及びその化合物	mg/l	0.001 未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02 未満	0.2mg/l以下
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.001 未満	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	mg/l	0.04	0.3mg/l以下
六価クロム化合物	mg/l	0.005 未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	mg/l	0.1 未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001 未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	mg/l	20 未満	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.0 未満	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	mg/l	0.005 未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	mg/l	0.09	0.8mg/l以下	塩化物イオン	mg/l	20 未満	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	mg/l	0.1 未満	1.0mg/l以下	加圧メカニカル等(硬度)	mg/l	57.2	300mg/l以下
四塩化炭素	mg/l	0.0002 未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	mg/l	114	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	mg/l	0.005 未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02 未満	0.2mg/l以下
1,1,1-トリクロロエチレン	mg/l	0.004 未満	0.04mg/l以下	ジオオスミン	mg/l	0.000001 未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	mg/l	0.002 未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.000001 未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	mg/l	0.001 未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	mg/l	0.002 未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	mg/l	0.001 未満	0.01mg/l以下	フェノール類	mg/l	0.0005 未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	mg/l	0.001 未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3 未満	3mg/l以下
塩素酸	mg/l	0.06 未満	0.6mg/l以下	pH値	-	7.0 (19℃)	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	mg/l	0.002 未満	0.02mg/l以下	味	-	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/l	0.006 未満	0.06mg/l以下	臭気	-	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	mg/l	0.004 未満	0.04mg/l以下	色度	度	0.5 未満	5度以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.01 未満	0.1mg/l以下	濁度	度	0.1 未満	2度以下
臭素酸	mg/l	0.001 未満	0.01mg/l以下	参考値 残留塩素	mg/l	0.2	-
総トリハロメタン	mg/l	0.01 未満	0.1mg/l以下			-以下余白-	

検査期日 平成24年 8月20日～平成24年 9月 7日 検査責任者 川副 真

判定 貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合

備考

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目6-53
TEL (096) 388-1222 FAX (096) 388-7511



報告書番号	W-123574	発行日	平成24年 9月 8日		
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様				
住所	上益城郡甲佐町有安701				
採水場所	船津公民館				
施設名	第2配水池系				
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 今村		
採取年月日	平成24年 8月20日	採取時刻	8:44	気温	26.3℃
				水温	21.0℃
受付年月日	平成24年 8月20日	天候[前日]	晴れ	天候[当日]	晴れ

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準	検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
一般細菌	個/ml	0	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	mg/l	0.02 未満	0.2mg/l以下
大腸菌	-	検出されない	検出されないこと	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003 未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.0003 未満	0.003mg/l以下	プロモホルム	mg/l	0.009 未満	0.09mg/l以下
水銀及びその化合物	mg/l	0.00005 未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	mg/l	0.008 未満	0.08mg/l以下
セレン及びその化合物	mg/l	0.001 未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	mg/l	0.1 未満	1.0mg/l以下
鉛及びその化合物	mg/l	0.001 未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02 未満	0.2mg/l以下
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.001 未満	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	mg/l	0.03 未満	0.3mg/l以下
六価クロム化合物	mg/l	0.005 未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	mg/l	0.1 未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001 未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	mg/l	20 未満	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.5	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	mg/l	0.005 未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	mg/l	0.08	0.8mg/l以下	塩化物イオン	mg/l	20 未満	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	mg/l	0.1 未満	1.0mg/l以下	加減水質等(硬度)	mg/l	77.1	300mg/l以下
四塩化炭素	mg/l	0.0002 未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	mg/l	138	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	mg/l	0.005 未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02 未満	0.2mg/l以下
1,1,1-トリクロロエタン及び1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.004 未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	mg/l	0.000001 未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	mg/l	0.002 未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.000001 未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	mg/l	0.001 未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	mg/l	0.002 未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	mg/l	0.001 未満	0.01mg/l以下	フェノール類	mg/l	0.0005 未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	mg/l	0.001 未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3 未満	3mg/l以下
塩素酸	mg/l	0.06 未満	0.6mg/l以下	pH値	-	6.9 (19℃)	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	mg/l	0.002 未満	0.02mg/l以下	味	-	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/l	0.006 未満	0.06mg/l以下	臭気	-	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	mg/l	0.004 未満	0.04mg/l以下	色度	度	0.5 未満	5度以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.01 未満	0.1mg/l以下	濁度	度	0.1 未満	2度以下
臭素酸	mg/l	0.001 未満	0.01mg/l以下	参考値 残留塩素	mg/l	0.3	-
総トリハロメタン	mg/l	0.01 未満	0.1mg/l以下			-以下余白-	

検査期日 平成24年 8月20日～平成24年 9月 8日 検査責任者 川副 真

判定 貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合

備考

水質試験結果書

水道法第20条登録機関登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録三熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目6-53
TEL (096) 388-1222 FAX (096) 388-7511

報告書番号	W-123575	発行日	平成24年 9月 8日		
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様				
住所	上益城郡甲佐町有安701				
採水場所	六谷配水池				
施設名	六谷配水池系				
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 今村		
採取年月日	平成24年 8月20日	採取時刻	11:45	気温	26.9℃
				水温	25.5℃
受付年月日	平成24年 8月20日	天候[前日]	晴れ	天候[当日]	晴れ

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準	検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
一般細菌	個/ml	0	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	mg/l	0.02 未満	0.2mg/l以下
大腸菌	-	検出されない	検出されないこと	プロモジクロロメタン	mg/l	0.003 未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.0003 未満	0.003mg/l以下	プロモホルム	mg/l	0.009 未満	0.09mg/l以下
水銀及びその化合物	mg/l	0.00005 未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	mg/l	0.008 未満	0.08mg/l以下
セレン及びその化合物	mg/l	0.001 未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	mg/l	0.1 未満	1.0mg/l以下
鉛及びその化合物	mg/l	0.001 未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02 未満	0.2mg/l以下
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.003	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	mg/l	0.06	0.3mg/l以下
六価クロム化合物	mg/l	0.005 未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	mg/l	0.1 未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001 未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	mg/l	20 未満	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.0 未満	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	mg/l	0.005 未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	mg/l	0.08 未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	mg/l	20 未満	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	mg/l	0.1 未満	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	56.6	300mg/l以下
四塩化炭素	mg/l	0.0002 未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	mg/l	100	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	mg/l	0.005 未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02 未満	0.2mg/l以下
1,1,1-トリクロロエタン及び1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.004 未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	mg/l	0.000001 未満	0.0001mg/l以下
ジクロロメタン	mg/l	0.002 未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.000001 未満	0.0001mg/l以下
テトラクロロエチレン	mg/l	0.001 未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	mg/l	0.002 未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	mg/l	0.001 未満	0.01mg/l以下	フェノール類	mg/l	0.0005 未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	mg/l	0.001 未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の値)	mg/l	0.8	3mg/l以下
塩素酸	mg/l	0.06 未満	0.6mg/l以下	pH値	-	7.3 (20℃)	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	mg/l	0.002 未満	0.02mg/l以下	味	-	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/l	0.016	0.06mg/l以下	臭気	-	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	mg/l	0.004 未満	0.04mg/l以下	色度	度	1.6	5度以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.01 未満	0.1mg/l以下	濁度	度	0.1 未満	2度以下
臭素酸	mg/l	0.001 未満	0.01mg/l以下	参考値 残留塩素	mg/l	0.1	-
総トリハロメタン	mg/l	0.01	0.1mg/l以下			-以下余白-	

検査期日 平成24年 8月20日～平成24年 9月 8日 検査責任者 川副 真

判定 貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合

備考

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目6-55
TEL (096) 388-1222 FAX (096) 388-7511

報告書番号	W-123576	発行日	平成24年 9月 7日		
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様				
住所	上益城郡甲佐町有安701				
採水場所	消防団第6分団ポンプ格納庫				
施設名	第3配水池系				
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 今村		
採取年月日	平成24年 8月20日	採取時刻	7:55	気温	25.4℃
				水温	26.7℃
受付年月日	平成24年 8月20日	天候[前日]	晴れ	天候[当日]	晴れ

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準	検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
一般細菌	個/ml	0	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	mg/l	0.02 未満	0.2mg/l以下
大腸菌	-	検出されない	検出されないこと	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003 未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.0003 未満	0.003mg/l以下	プロモホルム	mg/l	0.009 未満	0.09mg/l以下
水銀及びその化合物	mg/l	0.00005 未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	mg/l	0.008 未満	0.08mg/l以下
セレン及びその化合物	mg/l	0.001 未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	mg/l	0.1 未満	1.0mg/l以下
鉛及びその化合物	mg/l	0.002	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02 未満	0.2mg/l以下
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.001 未満	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	mg/l	0.03 未満	0.3mg/l以下
六価クロム化合物	mg/l	0.005 未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	mg/l	0.1 未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001 未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	mg/l	20 未満	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.5	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	mg/l	0.005 未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	mg/l	0.08	0.8mg/l以下	塩化物イオン	mg/l	20 未満	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	mg/l	0.1 未満	1.0mg/l以下	加圧メカニカル等(硬度)	mg/l	72.8	300mg/l以下
四塩化炭素	mg/l	0.0002 未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	mg/l	131	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	mg/l	0.005 未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02 未満	0.2mg/l以下
1,1,1-トリクロロエチレン	mg/l	0.004 未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	mg/l	0.000001 未満	0.0001mg/l以下
ジクロロメタン	mg/l	0.002 未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.000001 未満	0.0001mg/l以下
テトラクロロエチレン	mg/l	0.001 未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	mg/l	0.002 未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	mg/l	0.001 未満	0.01mg/l以下	フェノール類	mg/l	0.0005 未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	mg/l	0.001 未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の値)	mg/l	0.3 未満	3mg/l以下
塩素酸	mg/l	0.06 未満	0.6mg/l以下	pH値	-	6.9 (20℃)	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	mg/l	0.002 未満	0.02mg/l以下	味	-	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/l	0.006 未満	0.06mg/l以下	臭気	-	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	mg/l	0.004 未満	0.04mg/l以下	色度	度	0.5 未満	5度以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.01 未満	0.1mg/l以下	濁度	度	0.1 未満	2度以下
臭素酸	mg/l	0.001 未満	0.01mg/l以下	参考値 残留塩素	mg/l	0.1	-
総トリハロメタン	mg/l	0.01 未満	0.1mg/l以下			-以下余白-	

検査期日 平成24年 8月20日～平成24年 9月 7日 検査責任者 川副 真

判定 貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合

備考

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目6-53
TEL (096) 388-1222 FAX (096) 388-7511

報告書番号	W-123577	発行日	平成24年 9月 7日		
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様				
住所	上益城郡甲佐町有安701				
採水場所	安平集会所				
施設名	上揚・安平配水池系				
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 今村		
採取年月日	平成24年 8月20日	採取時刻	12:16	気温	29.3℃
				水温	27.6℃
受付年月日	平成24年 8月20日	天候[前日]	晴れ	天候[当日]	晴れ

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準	検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
一般細菌	個/ml	0	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	mg/l	0.02 未満	0.2mg/l以下
大腸菌	-	検出されない	検出されないこと	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003 未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.0003 未満	0.003mg/l以下	ブロモホルム	mg/l	0.009 未満	0.09mg/l以下
水銀及びその化合物	mg/l	0.00005 未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	mg/l	0.008 未満	0.08mg/l以下
セレン及びその化合物	mg/l	0.001 未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	mg/l	0.1 未満	1.0mg/l以下
鉛及びその化合物	mg/l	0.001 未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02 未満	0.2mg/l以下
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.001 未満	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	mg/l	0.04	0.3mg/l以下
六価クロム化合物	mg/l	0.005 未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	mg/l	0.1 未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001 未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	mg/l	20 未満	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.0 未満	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	mg/l	0.005 未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	mg/l	0.09	0.8mg/l以下	塩化物イオン	mg/l	20 未満	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	mg/l	0.1 未満	1.0mg/l以下	加圧メカニカル等(硬度)	mg/l	56.3	300mg/l以下
四塩化炭素	mg/l	0.0002 未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	mg/l	115	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	mg/l	0.005 未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02 未満	0.2mg/l以下
1,1,1-トリクロロエチレン	mg/l	0.004 未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	mg/l	0.000001 未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	mg/l	0.002 未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.000001 未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	mg/l	0.001 未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	mg/l	0.002 未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	mg/l	0.001 未満	0.01mg/l以下	フェノール類	mg/l	0.0005 未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	mg/l	0.001 未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3 未満	3mg/l以下
塩素酸	mg/l	0.06 未満	0.6mg/l以下	pH値	-	7.3 (20℃)	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	mg/l	0.002 未満	0.02mg/l以下	味	-	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/l	0.006 未満	0.06mg/l以下	臭気	-	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	mg/l	0.004 未満	0.04mg/l以下	色度	度	0.5 未満	5度以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.01 未満	0.1mg/l以下	濁度	度	0.1 未満	2度以下
臭素酸	mg/l	0.001 未満	0.01mg/l以下	参考値 残留塩素	mg/l	0.2	-
総トリハロメタン	mg/l	0.01 未満	0.1mg/l以下			-以下余白-	

検査期日 平成24年 8月20日～平成24年 9月 7日 検査責任者 川副 真

判定 貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合

備考

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭行徳

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目6-58
TEL (096) 388-1222 FAX (096) 388-7511

報告書番号	W-123578		発行日	平成24年 9月 7日	
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様				
住所	上益城郡甲佐町有安701				
採水場所	第1水源				
施設名	-				
試料名	原水		採取者	株式会社 三計テクノス 今村	
採取年月日	平成24年 8月20日	採取時刻	12:30	気温	29.7℃
				水温	20.8℃
受付年月日	平成24年 8月20日	天候 [前日]	晴れ	天候 [当日]	晴れ

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準	検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
一般細菌	個/ml	1	100個/ml以下	鉄及びその化合物	mg/l	0.03 未満	0.3mg/l以下
大腸菌	-	検出されない	検出されないこと	銅及びその化合物	mg/l	0.1 未満	1.0mg/l以下
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.0003 未満	0.003mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	mg/l	20 未満	200mg/l以下
水銀及びその化合物	mg/l	0.00005 未満	0.0005mg/l以下	マンガン及びその化合物	mg/l	0.005 未満	0.05mg/l以下
セレン及びその化合物	mg/l	0.001 未満	0.01mg/l以下	塩化物イオン	mg/l	20 未満	200mg/l以下
鉛及びその化合物	mg/l	0.001 未満	0.01mg/l以下	カルシウムイオン等(硬度)	mg/l	60.0	300mg/l以下
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.001 未満	0.01mg/l以下	蒸発残留物	mg/l	111	500mg/l以下
六価クロム化合物	mg/l	0.005 未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02 未満	0.2mg/l以下
シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001 未満	0.01mg/l以下	ジエオスミン	mg/l	0.000001 未満	0.00001mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.0 未満	10mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.000001 未満	0.00001mg/l以下
フッ素及びその化合物	mg/l	0.09	0.8mg/l以下	非イオン界面活性剤	mg/l	0.002 未満	0.02mg/l以下
ホウ素及びその化合物	mg/l	0.1 未満	1.0mg/l以下	フェノール類	mg/l	0.0005 未満	0.005mg/l以下
四塩化炭素	mg/l	0.0002 未満	0.002mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3 未満	3mg/l以下
1,4-ジオキサソ	mg/l	0.005 未満	0.05mg/l以下	pH値	-	7.1 (20℃)	5.8以上8.6以下
トリクロロエチレン	mg/l	0.004 未満	0.04mg/l以下	味	-	異常なし	異常でないこと
ジクロロメタン	mg/l	0.002 未満	0.02mg/l以下	臭気	-	異常なし	異常でないこと
テトラクロロエチレン	mg/l	0.001 未満	0.01mg/l以下	色度	度	0.5 未満	5度以下
トリクロロエチレン	mg/l	0.001 未満	0.01mg/l以下	濁度	度	0.1 未満	2度以下
ベンゼン	mg/l	0.001 未満	0.01mg/l以下			-以下余白-	
亜鉛及びその化合物	mg/l	0.1 未満	1.0mg/l以下				
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02 未満	0.2mg/l以下				

検査期日	平成24年 8月20日～平成24年 9月 7日	検査責任者	川副 真
------	-------------------------	-------	------

判定	※ ※
----	-----

備考	上記の水道法水質基準とは浄水(飲料水)の基準です。
----	---------------------------

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目6-53

TEL (096) 388-1222 FAX (096) 388-7511

報告書番号	W-123579	発行日	平成24年 8月29日				
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様						
住所	上益城郡甲佐町有安701						
採水場所	第1水源						
施設名	-						
試料名	原水	採取者	株式会社 三計テクノス 今村				
採取年月日	平成24年 8月20日	採取時刻	12:30	気温	29.7℃	水温	20.8℃
受付年月日	平成24年 8月20日	天候 [前日]	晴れ	天候 [当日]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
大腸菌	MPN/100mL	検出されない	検出されないこと
嫌気性芽胞菌	個/10mL	検出されない	-
		-以下余白-	

検査期日	平成24年 8月20日～平成24年 8月29日	検査責任者	川副 真
判定	※ ※		
備考	上記の水道法水質基準とは浄水（飲料水）の基準です。		

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭行信

〒861-8035 熊本市東区御領3丁目6-53

TEL (096) 388-1222 FAX (096) 388-7511

報告書番号	W-123580		発行日	平成24年 9月 7日	
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様				
住所	上益城郡甲佐町有安701				
採水場所	第2水源				
施設名	-				
試料名	原水		採取者	株式会社 三計テクノス 今村	
採取年月日	平成24年 8月20日	採取時刻	11:30	気温	27.7℃
				水温	22.5℃
受付年月日	平成24年 8月20日	天候 [前日]	晴れ	天候 [当日]	晴れ

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準	検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
一般細菌	個/ml	8	100個/ml以下	鉄及びその化合物	mg/l	0.04	0.3mg/l以下
大腸菌	-	検出されない	検出されないこと	銅及びその化合物	mg/l	0.1 未満	1.0mg/l以下
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.0003 未満	0.003mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	mg/l	20 未満	200mg/l以下
水銀及びその化合物	mg/l	0.00005 未満	0.0005mg/l以下	マンガン及びその化合物	mg/l	0.005 未満	0.05mg/l以下
セレン及びその化合物	mg/l	0.001 未満	0.01mg/l以下	塩化物イオン	mg/l	20 未満	200mg/l以下
鉛及びその化合物	mg/l	0.001 未満	0.01mg/l以下	加圧水素酸等(硬度)	mg/l	53.3	300mg/l以下
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.003	0.01mg/l以下	蒸発残留物	mg/l	93	500mg/l以下
六価クロム化合物	mg/l	0.005 未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02 未満	0.2mg/l以下
シアニドイオン及び酸化シアニド	mg/l	0.001 未満	0.01mg/l以下	ジエオスミン	mg/l	0.000001 未満	0.00001mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.0	10mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.000001 未満	0.00001mg/l以下
フッ素及びその化合物	mg/l	0.08 未満	0.8mg/l以下	非イオン界面活性剤	mg/l	0.002 未満	0.02mg/l以下
ホウ素及びその化合物	mg/l	0.1 未満	1.0mg/l以下	フェノール類	mg/l	0.0005 未満	0.005mg/l以下
四塩化炭素	mg/l	0.0002 未満	0.002mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.9	3mg/l以下
1,4-ジオキサン	mg/l	0.005 未満	0.05mg/l以下	pH値	-	7.1 (19℃)	5.8以上8.6以下
トリクロロエチレン	mg/l	0.004 未満	0.04mg/l以下	味	-	異常なし	異常でないこと
ジクロロメタン	mg/l	0.002 未満	0.02mg/l以下	臭気	-	異常なし	異常でないこと
テトラクロロエチレン	mg/l	0.001 未満	0.01mg/l以下	色度	度	2.3	5度以下
トリクロロエチレン	mg/l	0.001 未満	0.01mg/l以下	濁度	度	0.1 未満	2度以下
ベンゼン	mg/l	0.001 未満	0.01mg/l以下			-以下余白-	
亜鉛及びその化合物	mg/l	0.1 未満	1.0mg/l以下				
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02 未満	0.2mg/l以下				

検査期日 平成24年 8月20日～平成24年 9月 7日 検査責任者 川副 真

判定 ※ ※

備考 上記の水道法水質基準とは浄水（飲料水）の基準です。

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭行信

〒861-8035 熊本市東区御嶺5丁目6-53
TEL (096) 388-1222 FAX (096) 388-7511

報告書番号	W-123581	発行日	平成24年 8月29日				
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様						
住所	上益城郡甲佐町有安701						
採水場所	第2水源						
施設名	-						
試料名	原水	採取者	株式会社 三計テクノス 今村				
採取年月日	平成24年 8月20日	採取時刻	11:30	気温	27.7℃	水温	22.5℃
受付年月日	平成24年 8月20日	天候 [前日]	晴れ	天候 [当日]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
大腸菌	MPN/100mL	検出されない	検出されないこと
嫌気性芽胞菌	個/10mL	検出されない	-
		-以下余白-	

検査期日	平成24年 8月20日～平成24年 8月29日	検査責任者	川副 真
------	-------------------------	-------	------

判定	※ ※
----	-----

備考	上記の水道法水質基準とは浄水（飲料水）の基準です。
----	---------------------------

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス
代表取締役 石炭行博

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目6-33
TEL (096) 388-1222 FAX (096) 388-7511

報告書番号	W-123582		発行日	平成24年 9月 7日			
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様						
住所	上益城郡甲佐町有安701						
採水場所	第3水源						
施設名	-						
試料名	原水		採取者	株式会社 三計テクノス 今村			
採取年月日	平成24年 8月20日	採取時刻	9:50	気温	28.8℃	水温	18.4℃
受付年月日	平成24年 8月20日	天候 [前日]	晴れ	天候 [当日]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準	検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
一般細菌	個/ml	2	100個/ml以下	鉄及びその化合物	mg/l	0.03 未満	0.3mg/l以下
大腸菌	-	検出されない	検出されないこと	銅及びその化合物	mg/l	0.1 未満	1.0mg/l以下
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.0003 未満	0.003mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	mg/l	20 未満	200mg/l以下
水銀及びその化合物	mg/l	0.00005 未満	0.0005mg/l以下	マンガン及びその化合物	mg/l	0.005 未満	0.05mg/l以下
セレン及びその化合物	mg/l	0.001 未満	0.01mg/l以下	塩化物イオン	mg/l	20 未満	200mg/l以下
鉛及びその化合物	mg/l	0.001 未満	0.01mg/l以下	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/l	75.4	300mg/l以下
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.001 未満	0.01mg/l以下	蒸発残留物	mg/l	134	500mg/l以下
六価クロム化合物	mg/l	0.005 未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02 未満	0.2mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001 未満	0.01mg/l以下	ジェオスミン	mg/l	0.000001 未満	0.00001mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.5	10mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.000001 未満	0.00001mg/l以下
フッ素及びその化合物	mg/l	0.08	0.8mg/l以下	非イオン界面活性剤	mg/l	0.002 未満	0.02mg/l以下
ホウ素及びその化合物	mg/l	0.1 未満	1.0mg/l以下	フェノール類	mg/l	0.0005 未満	0.005mg/l以下
四塩化炭素	mg/l	0.0002 未満	0.002mg/l以下	有機物(全有機炭素・TOC)の量	mg/l	0.3 未満	3mg/l以下
1,4-ジオキサン	mg/l	0.005 未満	0.05mg/l以下	pH値	-	6.6 (19℃)	5.8以上8.6以下
トリクロロエチレン	mg/l	0.004 未満	0.04mg/l以下	味	-	異常なし	異常でないこと
ジクロロメタン	mg/l	0.002 未満	0.02mg/l以下	臭気	-	異常なし	異常でないこと
テトラクロロエチレン	mg/l	0.001 未満	0.01mg/l以下	色度	度	0.5 未満	5度以下
トリクロロエチレン	mg/l	0.001 未満	0.01mg/l以下	濁度	度	0.1 未満	2度以下
ベンゼン	mg/l	0.001 未満	0.01mg/l以下			-以下余白-	
亜鉛及びその化合物	mg/l	0.1 未満	1.0mg/l以下				
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02 未満	0.2mg/l以下				

検査期日 平成24年 8月20日～平成24年 9月 7日 検査責任者 川副 真

判定 ※ ※

備考 上記の水道法水質基準とは浄水（飲料水）の基準です。

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭行信

〒861-8035 熊本市東区御嶺5丁目6-53
TEL (096) 388-1222 FAX (096) 388-7511

報告書番号	W-123583	発行日	平成24年 8月29日		
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様				
住所	上益城郡甲佐町有安701				
採水場所	第3水源				
施設名	-				
試料名	原水	採取者	株式会社 三計テクノス 今村		
採取年月日	平成24年 8月20日	採取時刻	9:50	気温 28.8℃ 水温 18.4℃	
受付年月日	平成24年 8月20日	天候 [前日]	晴れ	天候 [当日]	晴れ

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
大腸菌	MPN/100mL	検出されない	検出されないこと
嫌気性芽胞菌	個/10mL	検出されない	-
		-以下余白-	

検査期日 平成24年 8月20日～平成24年 8月29日 検査責任者 川副 真

判定 ※ ※

備考 上記の水道法水質基準とは浄水（飲料水）の基準です。