

水質試験結果書

水道法第20条登録機関登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目6-53
TEL (096) 388-1222 FAX (096) 388-7511

報告書番号	W-125303	発行日	平成24年10月24日				
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様						
住所	上益城郡甲佐町有安701						
採水場所	甲佐町総合保健福祉センター						
施設名	第1配水池系						
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 藤本				
採取年月日	平成24年10月15日	採取時刻	14:05	気温	27.5℃	水温	22.2℃
受付年月日	平成24年10月15日	天候[前日]	晴れ	天候[当日]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
一般細菌	個/ml	0	1ml中に集落数が100箇以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/l	20 未満	200mg/l以下であること
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3 未満	3mg/l以下であること
pH値	—	6.8 (19℃)	5.8以上8.6以下であること
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下であること
濁度	度	0.1 未満	2度以下であること
参考値 残留塩素	mg/l	0.3	—
		-以下余白-	

検査期日	平成24年10月15日～平成24年10月24日	検査責任者	川副 真
------	-------------------------	-------	------

判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合
----	-------------------------

備考	
----	--

水質試験結果書

水道法第20条登録機関登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目6-53
TEL (096) 388-1222 FAX (096) 388-7511

報告書番号	W-125304	発行日	平成24年10月24日				
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様						
住所	上益城郡甲佐町有安701						
採水場所	船津公民館						
施設名	第2配水池系						
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 藤本				
採取年月日	平成24年10月15日	採取時刻	14:22	気温	26.6℃	水温	22.1℃
受付年月日	平成24年10月15日	天候[前日]	晴れ	天候[当日]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準		
一般細菌	個/ml	0	1ml中に集落数が100箇以下		
大腸菌	-	検出されない	検出されないこと		
塩化物イオン	mg/l	20 未満	200mg/l以下であること		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3 未満	3mg/l以下であること		
pH値	-	7.0 (20℃)	5.8以上8.6以下であること		
味	-	異常なし	異常でないこと		
臭気	-	異常なし	異常でないこと		
色度	度	0.5 未満	5度以下であること		
濁度	度	0.1 未満	2度以下であること		
参考値 残留塩素	mg/l	0.3	-		
		-以下余白-			
検査期日	平成24年10月15日～平成24年10月24日		検査責任者	川副 真	

判定 貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合

備考

水質試験結果書

水道法第20条登録機関登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録熊本県水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目6-53
TEL (096) 388-1222 FAX (096) 388-7511

報告書番号	W-125305	発行日	平成24年10月24日				
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様						
住所	上益城郡甲佐町有安701						
採水場所	六谷配水池						
施設名	六谷配水池系						
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 藤本				
採取年月日	平成24年10月15日	採取時刻	13:27	気温	26.6℃	水温	20.3℃
受付年月日	平成24年10月15日	天候[前日]	晴れ	天候[当日]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準			
一般細菌	個/ml	0	1ml中に集落数が100箇以下			
大腸菌	-	検出されない	検出されないこと			
塩化物イオン	mg/l	20 未満	200mg/l以下であること			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3	3mg/l以下であること			
pH値	-	7.7 (20℃)	5.8以上8.6以下であること			
味	-	異常なし	異常でないこと			
臭気	-	異常なし	異常でないこと			
色度	度	0.5 未満	5度以下であること			
濁度	度	0.1 未満	2度以下であること			
参考値 残留塩素	mg/l	0.4	-			
		-以下余白-				
検査期日	平成24年10月15日～平成24年10月24日		検査責任者	川副 真		
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合					
備考						

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭行 啓

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目6-53
TEL (096) 388-1222 FAX (096) 388-7511

報告書番号	W-125306	発行日	平成24年10月24日		
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様				
住所	上益城郡甲佐町有安701				
採水場所	消防団第6分団ポンプ格納庫				
施設名	第3配水池系				
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 藤本		
採取年月日	平成24年10月15日	採取時刻	13:00	気温	26.3℃
				水温	23.6℃
受付年月日	平成24年10月15日	天候[前日]	晴れ	天候[当日]	晴れ

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準	
一般細菌	個/ml	0	1ml中に集落数が100箇以下	
大腸菌	-	検出されない	検出されないこと	
塩化物イオン	mg/l	20 未満	200mg/l以下であること	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3 未満	3mg/l以下であること	
pH値	-	6.7 (19℃)	5.8以上8.6以下であること	
味	-	異常なし	異常でないこと	
臭気	-	異常なし	異常でないこと	
色度	度	0.5 未満	5度以下であること	
濁度	度	0.1 未満	2度以下であること	
参考値 残留塩素	mg/l	0.2	-	
		-以下余白-		
検査期日	平成24年10月15日～平成24年10月24日		検査責任者	川副 真

判定 貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合

備考

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県B水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目6-53
TEL (096) 388-1222 FAX (096) 388-7511

報告書番号	W-125307	発行日	平成24年10月24日		
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様				
住所	上益城郡甲佐町有安701				
採水場所	安平集会所				
施設名	上揚・安平配水池系				
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 藤本		
採取年月日	平成24年10月15日	採取時刻	13:49	気温	27.2℃
				水温	23.6℃
受付年月日	平成24年10月15日	天候[前日]	晴れ	天候[当日]	晴れ

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
一般細菌	個/ml	0	1ml中に集落数が100菌以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/l	20 未満	200mg/l以下であること
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3 未満	3mg/l以下であること
pH値	—	7.1 (20℃)	5.8以上8.6以下であること
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下であること
濁度	度	0.1 未満	2度以下であること
参考値 残留塩素	mg/l	0.2	—
		-以下余白-	

検査期日	平成24年10月15日～平成24年10月24日	検査責任者	川副 真
------	-------------------------	-------	------

判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合
----	-------------------------

備考	
----	--