



# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目6-53  
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-1605980	発行日	平成29年 1月16日				
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様						
住所	上益城郡甲佐町有安701						
採水場所	船津公民館散水栓						
施設名	第2配水池系						
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 西村				
採取年月日	平成29年 1月10日	採取時刻	10:15	気温	6.3℃	水温	15.6℃
受付年月日	平成29年 1月10日	天候[前日]	曇り	天候[当日]	曇り		

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準		
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下		
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと		
塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下		
pH値	—	7.0 (19℃)	5.8以上8.6以下		
味	—	異常なし	異常でないこと		
臭気	—	異常なし	異常でないこと		
色度	度	0.5 未満	5度以下		
濁度	度	0.1 未満	2度以下		
参考値 残留塩素	mg/L	0.4	—		
		-以下余白-			
検査期日	平成29年 1月10日～平成29年 1月16日		検査責任者	川副 真	
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合				
備考					



# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目6-53

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-1605981	発行日	平成29年 1月16日				
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様						
住所	上益城郡甲佐町有安701						
採水場所	六谷地内水質検査用給水栓						
施設名	六谷配水池系						
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 西村				
採取年月日	平成29年 1月10日	採取時刻	10:42	気温	7.0℃	水温	11.6℃
受付年月日	平成29年 1月10日	天候 [前日]	曇り	天候 [当日]	曇り		

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準			
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下			
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと			
塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下			
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.6	3mg/L以下			
pH値	—	7.7 (19℃)	5.8以上8.6以下			
味	—	異常なし	異常でないこと			
臭気	—	異常なし	異常でないこと			
色度	度	0.7	5度以下			
濁度	度	0.1	2度以下			
参考値 残留塩素	mg/L	0.4	—			
		-以下余白-				
検査期日	平成29年 1月10日～平成29年 1月16日		検査責任者	川副 真		
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合					
備考						

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目6-53

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-1605982	発行日	平成29年 1月16日				
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様						
住所	上益城郡甲佐町有安701						
採水場所	芝原消防小屋横散水栓						
施設名	第3配水池系						
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 西村				
採取年月日	平成29年 1月10日	採取時刻	11:10	気温	7.4℃	水温	14.6℃
受付年月日	平成29年 1月10日	天候[前日]	曇り	天候[当日]	曇り		

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準		
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下		
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと		
塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下		
pH値	—	7.0 (20℃)	5.8以上8.6以下		
味	—	異常なし	異常でないこと		
臭気	—	異常なし	異常でないこと		
色度	度	0.5 未満	5度以下		
濁度	度	0.1 未満	2度以下		
参考値 残留塩素	mg/L	0.3	—		
		-以下余白-			
検査期日	平成29年 1月10日～平成29年 1月16日		検査責任者	川副 真	
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合				
備考					



# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目6-53

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-1605983	発行日	平成29年 1月16日				
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様						
住所	上益城郡甲佐町有安701						
採水場所	安平集会所散水栓						
施設名	上揚・安平配水池系						
試料名	飲料水（浄水）	採取者	株式会社 三計テクノス 西村				
採取年月日	平成29年 1月10日	採取時刻	9:40	気温	6.1℃	水温	11.6℃
受付年月日	平成29年 1月10日	天候 [ 前日 ]	曇り	天候 [ 当日 ]	曇り		

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準		
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下		
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと		
塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下		
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下		
pH値	—	7.3（19℃）	5.8以上8.6以下		
味	—	異常なし	異常でないこと		
臭気	—	異常なし	異常でないこと		
色度	度	0.5 未満	5度以下		
濁度	度	0.1 未満	2度以下		
参考値 残留塩素	mg/L	0.2	—		
		-以下余白-			
検査期日	平成29年 1月10日～平成29年 1月16日		検査責任者	川副 真	
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合				
備考					