

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目6-53
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-1700525	発行日	平成29年 5月 8日		
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様				
住所	上益城郡甲佐町有安701				
採水場所	甲佐町総合保健福祉センター給湯室給水栓				
施設名	第1配水池系				
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 永山		
採取年月日	平成29年 4月28日	採取時刻	10:03	気温	21.5℃
				水温	17.3℃
受付年月日	平成29年 4月28日	天候[前日]	曇り	天候[当日]	晴れ

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準	
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと	
塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下	
pH値	—	7.2 (19℃)	5.8以上8.6以下	
味	—	異常なし	異常でないこと	
臭気	—	異常なし	異常でないこと	
色度	度	0.5 未満	5度以下	
濁度	度	0.1 未満	2度以下	
参考値 残留塩素	mg/L	0.25	—	
		-以下余白-		
検査期日	平成29年 4月28日～平成29年 5月 8日		検査責任者	川副 真
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合			
備考				

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目6-53

TEL: 096-388-1222 FAX: 096-388-7511



報告書番号	W-1700526	発行日	平成29年 5月 8日		
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様				
住所	上益城郡甲佐町有安701				
採水場所	船津公民館散水栓				
施設名	第2配水池系				
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 永山		
採取年月日	平成29年 4月28日	採取時刻	9:48	気温	20.8℃
				水温	15.0℃
受付年月日	平成29年 4月28日	天候 [前日]	曇り	天候 [当日]	晴れ

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準	
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと	
塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下	
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下	
pH値	—	7.2 (19℃)	5.8以上8.6以下	
味	—	異常なし	異常でないこと	
臭気	—	異常なし	異常でないこと	
色度	度	0.5 未満	5度以下	
濁度	度	0.1 未満	2度以下	
参考値 残留塩素	mg/L	0.3	—	
		-以下余白-		
検査期日	平成29年 4月28日～平成29年 5月 8日		検査責任者	川副 真
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合			
備考				

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目6-53
TEL: 096-388-1222 FAX: 096-388-7511



報告書番号	W-1700527	発行日	平成29年 5月 8日				
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様						
住所	上益城郡甲佐町有安701						
採水場所	六谷地内水質検査用給水栓						
施設名	六谷配水池系						
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 永山				
採取年月日	平成29年 4月28日	採取時刻	9:25	気温	17.0℃	水温	17.5℃
受付年月日	平成29年 4月28日	天候 [前日]	曇り	天候 [当日]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準		
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下		
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと		
塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下		
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.4	3mg/L以下		
pH値	—	7.8 (19℃)	5.8以上8.6以下		
味	—	異常なし	異常でないこと		
臭気	—	異常なし	異常でないこと		
色度	度	0.5 未満	5度以下		
濁度	度	0.1 未満	2度以下		
参考値 残留塩素	mg/L	0.3	—		
		-以下余白-			
検査期日	平成29年 4月28日～平成29年 5月 8日		検査責任者	川副 真	
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合				
備考					

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目6-53
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-1700528	発行日	平成29年 5月 8日				
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様						
住所	上益城郡甲佐町有安701						
採水場所	芝原消防小屋横散水栓						
施設名	第3配水池系						
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 永山				
採取年月日	平成29年 4月28日	採取時刻	8:50	気温	15.0℃	水温	17.0℃
受付年月日	平成29年 4月28日	天候[前日]	曇り	天候[当日]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準		
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下		
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと		
塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下		
pH値	—	7.0 (19℃)	5.8以上8.6以下		
味	—	異常なし	異常でないこと		
臭気	—	異常なし	異常でないこと		
色度	度	0.5 未満	5度以下		
濁度	度	0.1 未満	2度以下		
参考値 残留塩素	mg/L	0.3	—		
		-以下余白-			
検査期日	平成29年 4月28日～平成29年 5月 8日		検査責任者	川副 真	
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合				
備考					

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目6-53

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-1700529	発行日	平成29年 5月 8日		
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様				
住所	上益城郡甲佐町有安701				
採水場所	安平集会所散水栓				
施設名	上揚・安平配水池系				
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 永山		
採取年月日	平成29年 4月28日	採取時刻	10:18	気温	20.2℃
				水温	19.0℃
受付年月日	平成29年 4月28日	天候 [前日]	曇り	天候 [当日]	晴れ
検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準		
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下		
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと		
塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下		
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下		
pH値	—	7.3 (20℃)	5.8以上8.6以下		
味	—	異常なし	異常でないこと		
臭気	—	異常なし	異常でないこと		
色度	度	0.5 未満	5度以下		
濁度	度	0.1 未満	2度以下		
参考値 残留塩素	mg/L	0.2	—		
		-以下余白-			
検査期日	平成29年 4月28日～平成29年 5月 8日		検査責任者	川副 真	
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合				
備考					