

水質検査結果書

No. 18A10194-001

平成 30 年 7 月 30 日

甲佐町長 奥名 克美

様

水道法第20条登録機関登録番号第93号

建築物飲料水水質検査業登録(熊本県10水第1号)

株式会社野田市電子 環境分析事業部

代表取締役 野田 珠実

〒860-0823 熊本市中央区世安町335番地

(TEL:096-322-0167 FAX:096-352-6003)

試料名		浄水（第1配水池系）											
水の種類		***		採取年月日時		平成30年7月25日		11時20分					
採水場所		甲佐町総合保健福祉センター給湯室給水栓											
採取状況		(天候)		晴		(水温℃)		23.5		(気温℃)		28.5	
採取者名		(株)野田市電子 坂野											
項 目				試 験 結 果				単 位		水 質 基 準			
1	一般細菌			0				個/mL		100個/mL以下			
2	大腸菌			不検出				—		検出されないこと			
3	塩化物イオン			5.8				mg/L		200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)			0.3				mg/L		3mg/L以下			
5	pH値			7.1(23.9℃)				—		5.8以上8.6以下			
6	味			異常なし				—		異常なし			
7	臭気			異常なし				—		異常なし			
8	色度			0.5 未満				度		5度以下			
9	濁度			0.1 未満				度		2度以下			
10	残留塩素			0.3				mg/L		—			
	— 以下余白 —												
検査期間		平成30年07月25日 ～ 平成30年07月30日											
試験方法		平成15年厚生労働省告示第261号						検査責任者		川越 吉廣			
判定		上記水質項目については、水質基準に適合。											
備考													

水質検査結果書

No. 18A10194-002
平成 30 年 7 月 30 日

甲佐町長 奥名 克美 様

水道法第20条登録機関登録番号第93号
建築物飲料水水質検査業登録(熊本県10水第1号)
株式会社野田市電子 環境分析事業部
代表取締役 野田 珠実
〒860-0823 熊本市中央区世安町335番地
(TEL:096-322-0167 FAX:096-352-6003)

試料名	浄水 (第2配水池系)			
水の種類	***	採取年月日時	平成 30 年 7 月 25 日 11 時 35 分	
採水場所	船津公民館 散水栓			
採取状況	(天候) 晴	(水温℃)	22.4	(気温℃) 36.0
採取者名	(株)野田市電子 坂野			
項目	試験結果	単位	水質基準	
1 一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	
2 大腸菌	不検出	—	検出されないこと	
3 塩化物イオン	4.8	mg/L	200mg/L以下	
4 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/L	3mg/L以下	
5 pH値	7.1(23.6℃)	—	5.8以上8.6以下	
6 味	異常なし	—	異常なし	
7 臭気	異常なし	—	異常なし	
8 色度	0.5 未満	度	5度以下	
9 濁度	0.1 未満	度	2度以下	
10 残留塩素	0.1	mg/L	—	
— 以下余白 —				
検査期間	平成30年07月25日 ~ 平成30年07月30日			
試験方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	川越 吉廣	
判定	上記水質項目については、水質基準に適合。			
備考				

水質検査結果書

No. 18A10194-003

平成 30 年 7 月 30 日

甲佐町長 奥名 克美

様

水道法第20条登録機関登録番号第93号
建築物飲料水水質検査業登録(熊本県10水第1号)

株式会社野田市電子 環境分析事業部

代表取締役 野田 珠実

〒860-0823 熊本市中央区世安町335番地
(TEL:096-322-0167 FAX:096-352-6003)

試料名	浄水 (第3配水池系)			
水の種類	***	採取年月日時	平成 30 年 7 月 25 日 9 時 40 分	
採水場所	芝原消防小屋横 散水栓			
採取状況	(天候) 晴	(水温℃)	27.4	(気温℃) 32.0
採取者名	(株)野田市電子 坂野			
項目	試験結果	単位	水質基準	
1 一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	
2 大腸菌	不検出	—	検出されないこと	
3 塩化物イオン	4.7	mg/L	200mg/L以下	
4 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2	mg/L	3mg/L以下	
5 pH値	6.9(23.7℃)	—	5.8以上8.6以下	
6 味	異常なし	—	異常なし	
7 臭気	異常なし	—	異常なし	
8 色度	0.5 未満	度	5度以下	
9 濁度	0.1 未満	度	2度以下	
10 残留塩素	0.1	mg/L	—	
— 以下余白 —				
検査期間	平成30年07月25日 ~ 平成30年07月30日			
試験方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	川越 吉廣	
判定	上記水質項目については、水質基準に適合。			
備考				

水質検査結果書

No. 18A10194-004

平成 30 年 7 月 30 日

甲佐町長 奥名 克美

様

水道法第20条登録機関登録番号第93号
建築物飲料水水質検査業登録(熊本県10水第1号)

株式会社野田市電子 環境分析事業部

代表取締役 野田 珠実

〒860-0823 熊本市中央区世安町335番地

(TEL:096-322-0167 FAX:096-352-6003)

試料名	浄水（六谷配水池系）							
水の種類	***			採取年月日時	平成30年7月25日			10時15分
採水場所	六谷地内水質検査用 給水栓							
採取状況	(天候)	曇	(水温℃)	26.8	(気温℃)	30.9		
採取者名	㈱野田市電子 坂野							
項目			試験結果		単位	水質基準		
1	一般細菌		0		個/mL	100個/mL以下		
2	大腸菌		不検出		—	検出されないこと		
3	塩化物イオン		2.5		mg/L	200mg/L以下		
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.5		mg/L	3mg/L以下		
5	pH値		7.8(23.3℃)		—	5.8以上8.6以下		
6	味		異常なし		—	異常なし		
7	臭気		異常なし		—	異常なし		
8	色度		0.5 未満		度	5度以下		
9	濁度		0.1 未満		度	2度以下		
10	残留塩素		0.3		mg/L	—		
	— 以下余白 —							
検査期間	平成30年07月25日 ～ 平成30年07月30日							
試験方法	平成15年厚生労働省告示第261号				検査責任者	川越 吉廣		
判定	上記水質項目については、水質基準に適合。							
備考								

水質検査結果書

No. 18A10194-005

平成 30 年 7 月 30 日

甲佐町長 奥名 克美

様

水道法第20条登録機関登録番号第93号
建築物飲料水水質検査業登録(熊本県10水第1号)

株式会社野田市電子 環境分析事業部

代表取締役 野田 珠実

〒860-0823 熊本市中央区世安町335番地
(TEL:096-322-0167 FAX:096-352-6003)

試料名	浄水（上揚・安平配水池系）						
水の種類	***			採取年月日時	平成30年7月25日 10時55分		
採水場所	安平集会所 散水栓						
採取状況	（天候）	晴	（水温℃）	30.3	（気温℃）	35.3	
採取者名	㈱野田市電子 坂野						
項目			試験結果		単位	水質基準	
1	一般細菌		0		個/mL	100個/mL以下	
2	大腸菌		不検出		—	検出されないこと	
3	塩化物イオン		6.1		mg/L	200mg/L以下	
4	有機物（全有機炭素（TOC）の量）		0.2		mg/L	3mg/L以下	
5	pH値		7.3(23.1℃)		—	5.8以上8.6以下	
6	味		異常なし		—	異常なし	
7	臭気		異常なし		—	異常なし	
8	色度		0.5 未満		度	5度以下	
9	濁度		0.1 未満		度	2度以下	
10	残留塩素		0.1		mg/L	—	
	— 以下余白 —						
検査期間	平成30年07月25日 ～ 平成30年07月30日						
試験方法	平成15年厚生労働省告示第261号				検査責任者	川越 吉廣	
判定	上記水質項目については、水質基準に適合。						
備考							

水質検査結果書

No. 18A10194-006

平成 30 年 7 月 30 日

甲佐町長 奥名 克美

様

水道法第20条登録機関登録番号第93号
建築物飲料水水質検査業登録(熊本県10水第1号)

株式会社野田市電子 環境分析事業部

代表取締役 野田 珠実

〒860-0823 熊本市中央区世安町335番地
(TEL:096-322-0167 FAX:096-352-6003)

試料名	浄水（世持配水池系統）		
水の種類	***	採取年月日時	平成 30 年 7 月 25 日 12 時 00 分
採水場所	府領公民館屋外 給水栓		
採取状況	(天候) 晴	(水温℃)	26.2 (気温℃) 34.1
採取者名	(株)野田市電子 坂野		
項目	試験結果	単位	水質基準
1 一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下
2 大腸菌	不検出	—	検出されないこと
3 塩化物イオン	8.2	mg/L	200mg/L以下
4 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2	mg/L	3mg/L以下
5 pH値	7.5(22.9℃)	—	5.8以上8.6以下
6 味	異常なし	—	異常なし
7 臭気	異常なし	—	異常なし
8 色度	0.5 未満	度	5度以下
9 濁度	0.1 未満	度	2度以下
10 残留塩素	0.3	mg/L	—
— 以下余白 —			
検査期間	平成30年07月25日 ～ 平成30年07月30日		
試験方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	川越 吉廣
判定	上記水質項目については、水質基準に適合。		
備考			