

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20  
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-1902029	発行日	令和元年 7月22日				
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様						
住所	上益城郡甲佐町有安701						
採水場所	甲佐町総合保健福祉センター給湯室給水栓						
施設名	第1配水池系						
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 永山				
採取年月日	令和元年 7月12日	採取時刻	11:45	気温	28.3℃	水温	22.0℃
受付年月日	令和元年 7月12日	天候[前日]	雨	天候[当日]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準			
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下			
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと			
塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	3mg/L以下			
pH値	—	7.1 (24℃)	5.8以上8.6以下			
味	—	異常なし	異常でないこと			
臭気	—	異常なし	異常でないこと			
色度	度	0.5 未満	5度以下			
濁度	度	0.1 未満	2度以下			
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.3	—			
		-以下余白-				
検査期日	令和元年 7月12日～令和元年 7月22日		検査責任者	春日 博之		
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合					
備考						

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-1902030	発行日	令和元年 7月22日				
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様						
住所	上益城郡甲佐町有安701						
採水場所	船津公民館散水栓						
施設名	第2配水池系						
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 永山				
採取年月日	令和元年 7月12日	採取時刻	11:33	気温	28.0℃	水温	23.0℃
受付年月日	令和元年 7月12日	天候 [ 前日 ]	雨	天候 [ 当日 ]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準			
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下			
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと			
塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下			
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下			
pH値	—	7.5 (24℃)	5.8以上8.6以下			
味	—	異常なし	異常でないこと			
臭気	—	異常なし	異常でないこと			
色度	度	0.5 未満	5度以下			
濁度	度	0.1 未満	2度以下			
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.4	—			
		-以下余白-				
検査期日	令和元年 7月12日～令和元年 7月22日		検査責任者	春日 博之		
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合					
備考						

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-1902031	発行日	令和元年 7月22日				
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様						
住所	上益城郡甲佐町有安701						
採水場所	六谷地内水質検査用給水栓						
施設名	六谷配水池系						
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 永山				
採取年月日	令和元年 7月12日	採取時刻	11:32	気温	26.2℃	水温	23.0℃
受付年月日	令和元年 7月12日	天候 [ 前日 ]	雨	天候 [ 当日 ]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準			
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下			
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと			
塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下			
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.9	3mg/L以下			
pH値	—	7.6 (24℃)	5.8以上8.6以下			
味	—	異常なし	異常でないこと			
臭気	—	異常なし	異常でないこと			
色度	度	1.2	5度以下			
濁度	度	0.1 未満	2度以下			
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2	—			
		-以下余白-				
検査期日	令和元年 7月12日～令和元年 7月22日		検査責任者	春日 博之		
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合					
備考						

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-1902032	発行日	令和元年 7月22日				
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様						
住所	上益城郡甲佐町有安701						
採水場所	芝原消防小屋横散水栓						
施設名	第3配水池系						
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 永山				
採取年月日	令和元年 7月12日	採取時刻	11:02	気温	28.0℃	水温	24.3℃
受付年月日	令和元年 7月12日	天候[前日]	雨	天候[当日]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準			
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下			
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと			
塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下			
pH値	—	7.0 (24℃)	5.8以上8.6以下			
味	—	異常なし	異常でないこと			
臭気	—	異常なし	異常でないこと			
色度	度	0.5 未満	5度以下			
濁度	度	0.1 未満	2度以下			
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.3	—			
		-以下余白-				
検査期日	令和元年 7月12日~令和元年 7月22日		検査責任者	春日 博之		
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合					
備考						

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-1902033	発行日	令和元年 7月22日				
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様						
住所	上益城郡甲佐町有安701						
採水場所	安平集会所散水栓						
施設名	上揚・安平配水池系						
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 永山				
採取年月日	令和元年 7月12日	採取時刻	12:48	気温	30.0℃	水温	25.0℃
受付年月日	令和元年 7月12日	天候[前日]	雨	天候[当日]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準			
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下			
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと			
塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	3mg/L以下			
pH値	—	7.3 (24℃)	5.8以上8.6以下			
味	—	異常なし	異常でないこと			
臭気	—	異常なし	異常でないこと			
色度	度	0.5 未満	5度以下			
濁度	度	0.1 未満	2度以下			
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.1	—			
		-以下余白-				
検査期日	令和元年 7月12日～令和元年 7月22日		検査責任者	春日 博之		
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合					
備考						

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-1902034	発行日	令和元年 7月22日				
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様						
住所	上益城郡甲佐町有安701						
採水場所	府領公民館屋外給水栓						
施設名	世持配水池系						
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 永山				
採取年月日	令和元年 7月12日	採取時刻	10:38	気温	27.6℃	水温	22.8℃
受付年月日	令和元年 7月12日	天候 [ 前日 ]	雨	天候 [ 当日 ]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
pH値	—	7.5 (24℃)	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.3	—
		-以下余白-	

検査期日	令和元年 7月12日～令和元年 7月22日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
備考			