

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-1905795	発行日	令和2年 1月22日				
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様						
住所	上益城郡甲佐町有安701						
採水場所	甲佐町総合保健福祉センター給湯室給水栓						
施設名	第1配水池系						
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 永山				
採取年月日	令和2年 1月17日	採取時刻	9:50	気温	7.8℃	水温	13.5℃
受付年月日	令和2年 1月17日	天候[前日]	曇り	天候[当日]	曇り		

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準		
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下		
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと		
塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下		
pH値	—	7.3 (20℃)	5.8以上8.6以下		
味	—	異常なし	異常でないこと		
臭気	—	異常なし	異常でないこと		
色度	度	0.5 未満	5度以下		
濁度	度	0.1 未満	2度以下		
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.3	—		
		-以下余白-			
検査期日	令和2年 1月17日～令和2年 1月22日		検査責任者	春日 博之	
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合				
備考					

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-1905796	発行日	令和2年 1月22日				
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様						
住所	上益城郡甲佐町有安701						
採水場所	船津公民館散水栓						
施設名	第2配水池系						
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 永山				
採取年月日	令和2年 1月17日	採取時刻	9:07	気温	6.7℃	水温	16.2℃
受付年月日	令和2年 1月17日	天候 [前日]	曇り	天候 [当日]	曇り		

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準			
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下			
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと			
塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下			
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下			
pH値	—	7.7 (20℃)	5.8以上8.6以下			
味	—	異常なし	異常でないこと			
臭気	—	異常なし	異常でないこと			
色度	度	0.5 未満	5度以下			
濁度	度	0.1 未満	2度以下			
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2	—			
		-以下余白-				
検査期日	令和2年 1月17日～令和2年 1月22日		検査責任者	春日 博之		
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合					
備考						

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-1905797	発行日	令和2年 1月22日				
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様						
住所	上益城郡甲佐町有安701						
採水場所	六谷地内水質検査用給水栓						
施設名	六谷配水池系						
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 永山				
採取年月日	令和2年 1月17日	採取時刻	10:30	気温	7.7℃	水温	9.5℃
受付年月日	令和2年 1月17日	天候 [前日]	曇り	天候 [当日]	曇り		

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準			
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下			
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと			
塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下			
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3	3mg/L以下			
pH値	—	8.0 (19℃)	5.8以上8.6以下			
味	—	異常なし	異常でないこと			
臭気	—	異常なし	異常でないこと			
色度	度	0.5 未満	5度以下			
濁度	度	0.1 未満	2度以下			
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.15	—			
		-以下余白-				
検査期日	令和2年 1月17日～令和2年 1月22日		検査責任者	春日 博之		
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合					
備考						

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-1905798	発行日	令和2年 1月22日				
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様						
住所	上益城郡甲佐町有安701						
採水場所	芝原消防小屋横散水栓						
施設名	第3配水池系						
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 永山				
採取年月日	令和2年 1月17日	採取時刻	8:45	気温	6.5℃	水温	13.7℃
受付年月日	令和2年 1月17日	天候[前日]	曇り	天候[当日]	曇り		

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
pH値	—	7.2 (19℃)	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.35	—
		-以下余白-	

検査期日	令和2年 1月17日～令和2年 1月22日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
備考			

